SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
Tvárná litina DN 150 (resp. DN 80), specifikace viz. technické podmínky
V ASFALTOVÉ KOMUNIKACI III. TŘÍDY VE SPRÁVĚ KSÚS



Před provedením výše uvedené definitivní skladby komunikací
ve správě KSÚS bude provedeno provizorní obnovení povrchu.

– v šířce rýhy 0,9 m bude provedeno uložení provizorní vrstvy drceného kameniva 0–63 mm až do horní líce a zhutní se
– před provedením definitivní skladby vozovky bude potřebná část provizorní vrstvy drceného kameniva odebrána, povrch se pečlivě zhutní a začlenu se ukládavstvstvy vozovky.

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
Tvárná litina DN 150 (resp. DN 80), specifikace viz. technické podmínky
v místní komunikaci ulice Dukelská



Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních
komunikací bude provedeno provizorní obnovení povrchu.

– v šířce rýhy 0,9 m bude provedeno uložení provizorní vrstvy drceného kameniva 0–63 mm až do horní líce a zhutní se
– před provedením definitivní skladby vozovky bude potřebná část provizorní vrstvy drceného kameniva odebrána, povrch se pečlivě zhutní a začlenu se ukládavstvstvy vozovky.

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
Tvárná litina DN 150 (resp. DN 80), specifikace viz. technické podmínky
v místní komunikaci



Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních
komunikací bude provedeno provizorní obnovení povrchu.

– v šířce rýhy 0,9 m bude provedeno uložení provizorní vrstvy drceného kameniva 0–63 mm až do horní líce a zhutní se
– před provedením definitivní skladby vozovky bude potřebná část provizorní vrstvy drceného kameniva odebrána, povrch se pečlivě zhutní a začlenu se ukládavstvstvy vozovky.

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
Tvárná litina DN 150 (resp. DN 80), specifikace viz. technické podmínky
v travnatém povrchu



Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních
komunikací bude provedeno provizorní obnovení povrchu.

– v šířce rýhy 0,9 m bude provedeno uložení provizorní vrstvy drceného kameniva 0–63 mm až do horní líce a zhutní se
– před provedením definitivní skladby vozovky bude potřebná část provizorní vrstvy drceného kameniva odebrána, povrch se pečlivě zhutní a začlenu se ukládavstvstvy vozovky.

POZNÁMKA:
VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A POSTUPY PRACÍ BUDOU V SOULADU S TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI VAK MLADÁ BOLESLAV a. s.
DNO RÝHY BUDE UROVNÁNO A ZHUTNĚNO. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY SE PROVEDE DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE.
V HLOUBCE VÝKOPU UVAŽOVÉ V PODÉLNÉM PROFILU NENÍ ZAPOČTENA HLOUBKA VÝKOPU PRO PROVEDENÉ DRENÁŽNÍ VRSTVY.
VÝKOP PRO DRENÁŽ JE ZAPOČTEN SAMOSTATNĚ.
V INTRAVILÁNU SE SIGNALIZAČNÍ VODIČ NEPŘÍKLÁDÁ. TRASA JE DÁNA POHLOPY PŘÍPOJEK.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ ŠINDLAR
Ing. Roman Bárta	Ing. Tomáš Konečný	Ing. Roman Bárta	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/22a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 226

KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mladá Boleslav	FORMÁT	6 x A4
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Mladá Boleslav		DATUM	prosinec 2016
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		STUPEŇ	DUR/DSP/DPS
MB, Dukelská - kanalizace a vodovod		ČÍSLO ZAKÁZKY	20160268
		SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK/Bpv
		INTERVAL VRSTEVNIC	
Vzorové uložení vodovodního potrubí	MĚŘÍTKO		ČÍSLO KOPIE
	Č. VÝKRESU	D.4.8.	

Tiskový formát 1140 x 297 mm