DETAIL NAPOJENÍ PŘÍPOJKY

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ STOKU DN 600 RESP. DN 800- S POUŽITÍM NAPOJOVACÍHO SEDLA

M 1:25

PŮDORYS



ŘEZ A - A



POZNÁMKA:
při napojení plastového potrubí přípojky na kameninovou odbočku nebo potrubí, se použije přechodový kus plast - kamenina příslušné dimenze

LEGENDA:

1.	NAPOJOVACÍ SEDLO PRO PRŮMĚR DN 150 (RESP. 200)	
2.	KAMENINOVÁ trouba DN150, třída 34, resp. DN 200, třída 160, EN 295, dl. 1,0 m a 1,5 m, spojovací systém "F"	
3.	OBSYP (boční a krycí)	PÍSEK, ŠTĚRKOPÍSEK (hutněný) - max. ZRNO pro DN 100 až DN 200 mm = 22 mm - max. ZRNO pro DN 250 až DN 1400 mm = 40 mm nebo ostatní lomové DRCENÉ MATERIÁLY (hutněné) - max. ZRNO pro DN 100 až DN 900 mm = 11 mm - max. ZRNO pro DN 1000 až DN 1400 mm = 22 mm
4.	BETONOVÉ LOŽE, (b) beton C 12/15-X0	
5.	BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA, (a)	
6.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY	

DETAIL NAPOJENÍ PŘÍPOJKY

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ STOKU DN 600 RESP. DN 800 - S POUŽITÍM NAPOJOVACÍHO SEDLA

M 1:25

PŮDORYS



ŘEZ A-A



POZNÁMKA:
při napojení plastového potrubí přípojky na kameninovou odbočku nebo potrubí, se použije přechodový kus plast - kamenina příslušné dimenze

LEGENDA:

1.	NAPOJOVACÍ SEDLO PRO PRŮMĚR DN 150 (RESP. 200)	
2.	KAMENINOVÉ KOLENO 45°, DN150, třída 34, resp. DN 200, třída 200, EN 295	
3.	KAMENINOVÁ trouba DN150, třída 34, resp. DN 200, třída 160, EN 295, dl. 1,0m a 1,5m, spojovací systém "F"	
4.	OBSYP (boční a krycí)	PÍSEK, ŠTĚRKOPÍSEK (hutněný) - max. ZRNO pro DN 100 až DN 200 mm = 22 mm - max. ZRNO pro DN 250 až DN 1400 mm = 40 mm nebo ostatní lomové DRCENÉ MATERIÁLY (hutněné) - max. ZRNO pro DN 100 až DN 900 mm = 11 mm - max. ZRNO pro DN 1000 až DN 1400 mm = 22 mm
5.	BETONOVÉ LOŽE, (b) beton C 12/15-X0	
6.	BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA, (a)	
7.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY	

POZNÁMKA:

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A POSTUPY PRACÍ BUDOU V SOULADU S TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI VAK MLADÁ BOLESLAV a. s.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ ŠINDLAR
Ing. Roman Bárta	Ing. Tomáš Konečný	Ing. Roman Bárta	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236

KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mladá Boleslav	FORMÁT	3 x A4
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Mladá Boleslav		DATUM	prosinec 2016
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		STUPEŇ	DUR/DSP/DPS
MB, Dukelská - kanalizace a vodovod		ČÍSLO ZAKÁZKY	20160268
		SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK/Bpv
		INTERVAL VRSTEVNIC	
Vzorový výkres kanalizační přípojky pro kameninové trouby	MĚŘÍTKO		ČÍSLO KOPIE
	Č. VÝKRESU	D.4.7.	

Tiskový formát 630 x 297 mm