

NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ
VODOVOD PE D32.

NAPOJOVACÍ BOD KANALIZACE
NAPOJENO NA AREÁLOVOU SPLAŠKOVOU
KANALIZACI V MÍSTĚ NÁTOKU DO ŠACHTY.
POMOCÍ TYP. KUSŮ PROVEDEN PŘECHOD
KAM DN200/PVC D160. PRO PROSTUP DO
OBJEKTU VYUŽITA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
KAM DN200 JAKO CHRÁNIČKA.

MATERIÁL ROZVODŮ UVEDEN V PŘÍLOZE K
TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. INSTALACI PROVÉST DLE
MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. NUTNO DBÁT
PŘEDEVŠÍM NA ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZ. POTRUBÍ!



VODOVOD V ZEMI NAVRŽEN Z MATERIÁLU PE100
V TLAK. ŘADĚ SDR11.
INSTALACI PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘED-
PISŮ VÝROBCE.

--- PITNÁ VODA

V1 - STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

K1 - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠK. KAN.

OBJEDNATEL : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983			
ZHOTOVITEL : ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblása se sídlem Křížíkova 788/2, Hradec Králové 500 03 IČ: 06428088, DIČ : CZ06428088			
„Středisko Okrouhlík - nástavba a stavební úpravy, změna v užívání v části objektu“ st.p. 1443, 1028 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou		STUPEŇ : DŮR DSP DPPS	PARÉ. č. :
STAVEBNÍ OBJEKT	OBJEKT		
PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch		
PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch 	DATUM :	05/2020
Půdorys základů		ČÍSLO ZAKÁZKY :	2010
		MĚŘITKO :	1:50
		ČÍSLO V. :	03