



NAPOJENÍ ZP:

AP	DN50/40	NK1/2 PV1/2
D	DN50/40	2xNK1/2 2xRV1/2
M	DN50/40	NK1/2 PV1/2
P	DN50	NK1/2
S1	-	2xNK1/2
S2	DN50	2xNK1/2
U	DN50/40	2xNK1/2 2xRV1/2
VÝ	DN100	2xNK1/2
WC	DN100	NK1/2

MATERIÁL ROZVODŮ UVEDEN V PŘÍLOZE K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. INSTALACI PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. NUTNO DBÁT PŘEDEVŠÍM NA ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZ. POTRUBÍ! TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU ZVOLENY V SOULADU S POŽADAVKY INVESTORA.

- PITNÁ VODA (PV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- CIRKULACE (C1)
- POŽÁRNÍ VODOVOD (PŽ)

POZN.: KÓTOVÁN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

V1 - STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

- PV - PRAČKOVÝ VENTIL ROHOVÝ
- NK - NÁSTĚNNÉ KOLENO
- UV - VENTIL SE ŠIKMÝM SEDLEM
- RV - VENTIL ROHOVÝ
- FY - Y FILTR
- VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA

H HYDRANT. SYSTÉM D19 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DL. 30m, MIN. PRŮTOK 0,3 l/s.

PŘÍVOD VODY (SCHÉMA, VIZ PŮDORYS)

OHŘÍVAČ VODY (SCHÉMA, VIZ PŮDORYS)

OCHRANNÉ POTRUBÍ D110, MIN. POLOMĚR OHYBU -1,5m

DÁLE, VIZ SITUACE

OBJEDNATEL : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983

ZHOTOVITEL : ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblása
se sídlem Křižíkova 788/2, Hradec Králové 500 03
IČ: 06428088, DIČ: CZ06428088

„Středisko Okrouhlík - nástavba a stavební úpravy, změna v užívání v části objektu“

st.p. 1443, 1028 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou

STAVEBNÍ OBJEKT	OBJEKT	STUPEŇ : DŮR DSP DPPS	PARÉ. č.:
PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch	DATUM :	05/2020
PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch	ČÍSLO ZAKÁZKY :	2010
Podélné řezy - vodovod		MĚŘÍTKO :	-
		ČÍSLO V. :	07