



LEGENDA:

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

- PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO KOMPLETNÍ, 10A/250V, IP 20
- PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO KOMPLETNÍ, 10A/250V, IP 20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, S OCHR. KOLÍKEM, S VÍČKEM
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, NA POVRCH
16A/250V, IP 44
- PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO NA POVRCH
10A/250V, IP 44
- PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO NA POVRCH
10A/250V, IP 20

LEGENDA SVÍTIDEL:

- LEDKOVÉ SVÍTIDLO IP66
PLASTOVÉ PRŮMYSLVÉ LED SÍTIDLO
PC AL 8000/840, 53W, 4000K
PŘISAZENÉ
- KRUHOVÉ LEDKOVÉ SVÍTIDLO IP54
PŘISAZENÉ PLASTOVÉ SVÍTIDLO
3600/840, 24W, 4000K

ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C
3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S

OCHRANA PŘED NDN: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ
POSPOJOVÁNÍM

OBJEDNATEL : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983			
ZHOTOVITEL : ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblása se sídlem Křižíkova 788/2, Hradec Králové 500 03 IČ: 06428088, DIČ : CZ06428088			
„Středisko Okrouhlík - nástavba a stavební úpravy“ st.p. 1443, k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou		STUPEŇ : DUR DSP DPPS	PARÉ. č.:
STAVEBNÍ OBJEKT			
PROFESE	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	DATUM :	05/2020
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Šandera, ČKAIT 0602275	ČÍSLO ZAKÁZKY :	2010
PROJEKTANT	Kamil Hejzman	MĚŘITKO :	1:50
PŮDORYS 1.NP - elektroinstalace		ČÍSLO V. :	D.1.4.4 - 02