

## Tabulka vodovodních přípojek

### Řad III. – Sluneční ulice

| Objekt   | Staničení | Strana | Původní materiál | Délka výměny | Materiál výměny       | Napojení na řad   | Napojení na stáv. Přípojku  |
|----------|-----------|--------|------------------|--------------|-----------------------|---|---|
| čp. 331  | 0,004 33  | Levá   | PE32             | 0,98m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 1294 | 0,018 13  | Pravá  | PE32             | 0,50m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 889  | 0,031 05  | Levá   | PE32             | 4,05m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 942  | 0,032 41  | Pravá  | PE32             | 0,50m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 854  | 0,046 28  | Levá   | 3/4"             | 6,01m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO redukční spojka T-116 2.1.116.3234 d32/R3/4" PN16, AVK + ISIFLO přechodová spojka T-110 2.1.110.2534 d25/R3/4" PN16, AVK, sek potrubí PE d25, ISIFLO spojka T-101 2.1.101.25 d25 PN16, AVK + ISIFLO adaptér T-142 2.1.142.2534 M25/ø3/4" PN16, AVK |
| čp. 1263 | 0,054 67  | Pravá  | PE32             | 0,50m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 1264 | 0,058 48  | Levá   | PE32             | 5,05m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 1279 | 0,067 20  | Pravá  | 1"               | 4,47m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO kombi spojka 2.1.202.321 d32/1" PN16, AVK pro PE a OC potrubí  |
| čp. 875  | 0,073 07  | Levá   | PE32             | 5,36m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 383  | 0,088 97  | Pravá  | PE32             | 0,50m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 988  | 0,095 99  | Pravá  | 3/4"             | 5,71m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO redukční spojka T-116 2.1.116.3234 d32/R3/4" PN16, AVK + ISIFLO přechodová   |

|  |  |  |                |        |  |  |   |
|--|--|--|----------------|--------|--|--|---|
|  |  |  |                |        |  |  | spojka T-110 2.1.110.2534 d25/R3/4" PN16, AVK, sek potrubí PE d25, ISIFLO spojka T-101 2.1.101.25 d25 PN16, AVK + ISIFLO adaptér T-142 2.1.142.2534 M25/ø3/4" PN16, AVK |
|  |  |  | <b>Celkem:</b> | 33,63m |  |  |   |

cca 4x použita pro napojení na stávající přípojku výšková etáž (2x Elektrokoleno W45°, PE100, d32 SDR11, Frialen)

#### Řad IV. – Šámalova ulice

| Objekt      | Staničení | Strana | Původní materiál  | Délka výměny | Materiál výměny       | Napojení na řad   | Napojení na stáv. Přípojku  |
|-------------|-----------|--------|---|--------------|-----------------------|---|---|
| ppč. 343/19 | 0,017 80  | Pravá  | Zrušení stávající přípojky – Nepřepojovat na nový vodovodní řad |              |                       |   |   |
| čp. 1444    | 0,027 83  | Pravá  | PE32  | 0,50m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| čp. 1305    | 0,028 08  | Pravá  | PE32  | 0,50m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO spojka T-101 2.1.101.3232 d32 PN16, AVK  |
| ppč. 343/20 | 0,035 10  | Pravá  | Zrušení stávající přípojky – Nepřepojovat na nový vodovodní řad |              |                       |   |   |
| čp. 981     | 0,037 95  | Levá   | 3/4"  | 4,82m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO redukční spojka T-116 2.1.116.3234 d32/R3/4" PN16, AVK + ISIFLO přechodová spojka T-110 2.1.110.2534 d25/R3/4" PN16, AVK, sek potrubí PE d25, ISIFLO spojka T-101 2.1.101.25 d25 PN16, AVK + ISIFLO adaptér T-142 2.1.142.2534 M25/ø3/4" PN16, AVK |
| čp. 959     | 0,048 19  | Levá   | 3/4"  | 4,90m        | HDPE100 RC2 d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle + Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO redukční spojka T-116 2.1.116.3234 d32/R3/4" PN16, AVK + ISIFLO přechodová spojka T-110 2.1.110.2534 d25/R3/4" PN16, AVK, sek potrubí PE d25, ISIFLO spojka T-101 2.1.101.25 d25 PN16, AVK + ISIFLO adaptér T-142 2.1.142.2534 M25/ø3/4" PN16, AVK |

|          |          |      |      |                |                          |  |  |
|----------|----------|------|------|----------------|--------------------------|--|--|
| čp. 1254 | 0,066 15 | Levá | 3/4" | 5,09m          | HDPE100 RC2<br>d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle<br>+ Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO redukční spojka T-116 2.1.116.3234<br>d32/R3/4" PN16, AVK + ISIFLO přechodová<br>spojka T-110 2.1.110.2534 d25/R3/4" PN16,<br>AVK, sek potrubí PE d25, ISIFLO spojka T-101<br>2.1.101.25 d25 PN16, AVK + ISIFLO adaptér<br>T-142 2.1.142.2534 M25/ø3/4" PN16, AVK |
| čp. 1253 | 0,077 96 | Levá | 3/4" | 5,26m          | HDPE100 RC2<br>d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle<br>+ Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO redukční spojka T-116 2.1.116.3234<br>d32/R3/4" PN16, AVK + ISIFLO přechodová<br>spojka T-110 2.1.110.2534 d25/R3/4" PN16,<br>AVK, sek potrubí PE d25, ISIFLO spojka T-101<br>2.1.101.25 d25 PN16, AVK + ISIFLO adaptér<br>T-142 2.1.142.2534 M25/ø3/4" PN16, AVK |
| čp. 1171 | 0,093 41 | Levá | 1"   | 5,22m          | HDPE100 RC2<br>d32 SDR11 | Navrt. pas HACOM 3350 DN80/1¼", Hawle<br>+ Dom. šoupě PROFI-ISI 5.8.32114 DN1¼"/32 PN16, AVK | ISIFLO kombi spojka 2.1.202.321 d32/1"<br>PN16, AVK pro PE a OC potrubí  |
|          |          |      |      | <b>Celkem:</b> | 26,29m                   |  |  |

cca 2x použita pro napojení na stávající přípojku výšková etáž (2x Elektrokoleno W45°, PE100, d32 SDR11, Frialen)