

Veškeré použité trouby, tvarovky a armatury musí odpovídat technickým podmínkám společnosti Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY III. – SLUNEČNÍ ULICE

VÝPIS TRUB

HDPE PE100 potrubí, RC2 d32 SDR11	33,63 m
HDPE PE100 potrubí, RC2 d25 SDR11	0,60 m

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

Navrtávací pas HACOM č.3350, DN80 / 1 1/4", Hawle	11 ks
---	-------

PE100

Elektrokoleno W45°, d32 SDR11, Frialen	8 ks
--	------

Mosaz

ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.3232, d32 PN16, AVK	8 ks
---	------

ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.2525, d25 PN16, AVK	2 ks
---	------

ISIFLO redukční spojka T-116 č.2.1.116.3234, d32/R3/4" PN16, AVK	2 ks
--	------

ISIFLO přechodová spojka T-110 č.2.1.110.2534, d25/R3/4" PN16, AVK	2 ks
--	------

ISIFLO adaptér T-142 č.2.1.142.2534, M25/ø3/4" PN16, AVK	2 ks
--	------

ISIFLO kombi spojka č.2.1.202.321, d32/1" PN16 pro PE a OC potrubí, AVK	1 ks
---	------

VÝPIS ARMATUR

Šoupě dom. přípojky Profi-ISI č.5.8.32114, DN25 (spojka PE d32/1 1/4") PN16, AVK	11 ks
--	-------

Zemní souprava dom. přípojky č.7.7.3.1050, telesk. 1,05-1,75m DN1"-2", AVK + poklop	11 ks
---	-------

OSTATNÍ

Varovná páska bílé barvy s nápisem „Pozor vodovod“	33,63 m
--	---------

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IV. – ŠÁMALOVA ULICE

VÝPIS TRUB

Litinová trouba hrdlová, DN80 Class100 PN16	26,29 m
---	---------



Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

Navrtávací pas HACOM č.3350, DN80 / 1 1/4", Hawle 7 ks

PE100

Elektrokoleno W45°, d32 SDR11, Frialen 4 ks

Mosaz

ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.3232, d32 PN16, AVK 2 ks

ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.2525, d25 PN16, AVK 4 ks

ISIFLO redukční spojka T-116 č.2.1.116.3234, d32/R3/4" PN16, AVK 4 ks

ISIFLO přechodová spojka T-110 č.2.1.110.2534, d25/R3/4" PN16, AVK 4 ks

ISIFLO adaptér T-142 č.2.1.142.2534, M25/ø3/4" PN16, AVK 4 ks

ISIFLO kombi spojka č.2.1.202.321, d32/1" PN16 pro PE a OC potrubí, AVK 1 ks

VÝPIS ARMATUR

Šoupě dom. přípojky Profi-ISI č.5.8.32114, DN25 (spojka PE d32/1 1/4") PN16, AVK 7 ks

Zemní souprava dom. přípojky č.7.7.3.1050, telesk. 1,05-1,75m DN1"-2", AVK + poklop 7 ks

OSTATNÍ

Varovná páska bílé barvy s nápisem „Pozor vodovod“ 26,29 m