



# ULOŽENÍ POTRUBÍ

## 1 : 20


ULOŽENÍ LITINOVÉ TROUBY HRDLOVÉ DN80 CLASS100 PN16  
ULOŽENÍ HDPE PE100 TROUBY d90 (d63) SDR11  
V CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY



ULOŽENÍ HDPE PE100 TROUBY d90 (d63) SDR11  
V ASFALTOVÉ VOZOVCE



# PROVIZORNÍ VYSPRAVENÍ RYHY PRO SILNIČNÍ POJEZD



**POZNAMKA:**  
PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÉ RÝHY V MK (VOZOVKY, CHODNÍKY, Odstavná a parkovací stání, atd.)  
MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 146 POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ RÝH PRO  
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VOZOVÁCH PODMÍNCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO HUTNĚNÍ A  
VHODNOSTI ZÁSYPŮ VE SMYSLU TP 146.

## SO 01.2.2 - VODOVODNÍ ŘADY

Zodp. projektant:	Vypracoval:	<div style="text-align: center;"> <b>GEVOS</b>          U PŘEHRADY 5129/67          466 02 JABLONEC NAD NISOU          tel. 602 584 458       </div>	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal		
Obec: Mladá Boleslav	KÚ: Mladá Boleslav		
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum:	XII. 2023
<div style="text-align: center;"> <b>MLADÁ BOLESLAV, DUBCE</b>  <b>OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE</b>  <b>II. ETAPA</b> </div>		Č. zakázky:	2217
		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
ULOŽENÍ POTRUBÍ		Měřítko: 1 : 20	Č. přílohy: D.1.6