



VODOVODNÍ ŘÁD A - CELKOVÁ DÉLKA 281,07
LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ - DN150 - CLASS64 PN16 DL. 850,7m
LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ, DN100 CLASS100 PN16 DL. 196,00m
PROPOJENÍ ŘÁDŮ - HDPE100 RC2 TROUBA, 490 SDR11 DL. 6,82m
PROPOJENÍ ŘÁDŮ - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ, DN80 CLASS100 PN16 DL. 3,18m
VODOVODNÍ ŘÁD B - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ, DN100 CLASS100 PN16 DL. 197,68m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 RC, 432 SDR11 DL. 84,22m - 43ks
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM V NAVIJU, 432 SDR11 DL. 37,87m - 1ks

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU B
VODOVODNÍ ŘÁD - HDPE100 d50 SDR11 DL. 132,50m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 14ks - 43,50m
PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK PROBEHNE VE VÝKOPU POMOCÍ ISO SPOUKY + PŘÍPADNÉ REDUKCE.
DEFINITIVNÍ NÁPOJENÍ PROBEHNE AŽ PO ZPROVOZOVÁNÍ NOVOHO VODOVODNÍHO ŘÁDU.
PROVIZORNÍ VODOVOD OCHRANIT PROTI POŠKOZENÍ PŘI PŘEJEZDECH VOZIDEL VYTŘEZOVÁNÍM DŘÁŽKY VE VOZOVCE A OBSYPÁNÍ RECYKLÁTEM.

SO 01.1 - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘÁDU ULICE U VODOJEMU

Výškový systém: Bpv. Souřadnicový systém: S-JTSK		GEVOS	
Zodp. projektant:	Vypracoval:	Ing. M. Ulbrich	
Obec: Benátky nad Jizerou	KÚ: Nové Benátky	466 0 JAROMÍROVA MĚSTO	
Objednatel: Vyk Mladá Boleslav, a.s., Cechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav	Datum: I. 2020	Č. zakázky: 1932	
BENÁTKY NAD JIZEROU, U VODOJEMU		Číslo kopie:	
OBNOVA VODOVODU		Měřítko: 1:200	
SITUACE č.2		C. přílohy: DPS	
		D.1.1.3	