

Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr dodavatele podlimitní sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

2. Název veřejné zakázky:

MB Vodkova, oprava vodovodu a kanalizace

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI Ing. Miroslav Havlas, pracovník odd. VRI
e-mail:	mhavlas@vakmb.cz
Telefon:	+420 326 376 245
Profil zadavatele:	https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4. Údaje o zadávací dokumentaci:

4.1. Závaznost požadavků zadavatele

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména či specifická označení zboží a služeb, a pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných řešení nebo lepších. Dodavatel musí ve své nabídce na tuto skutečnost upozornit a doložit, že jím navržené zboží či výrobky jsou stejné nebo lepší.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, dodavatel může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a zejména parametry životnosti. Dodavatel ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

4.2. Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří V&K ENGINEERING, Vejrichova 272, Turnov
- c) Soupis prací a dodávek s výkazem výměr
- d) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- e) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejichž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
- f) Krycí list a cenový list nabídky

4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje neomezený přístup dodavatelům ke všem částem zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele: https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4.4. **Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty**

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel prostřednictvím svého profilu zadavatele současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky se nachází na veřejně přístupném prostranství, neorganizuje zadavatel pro dodavatele prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s místem plnění seznámí individuálně. Pokud některý dodavatel požádá o doprovod objednatele na prohlídce místa stavby, objednatel jej v dohodnutém termínu budoucím stavenišťem provede.

Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky. Dodavatel není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s položkami soupisu prací, dodávek a služeb a výkazem výměr (např. měnit název položek, měnit jednotky či jejich množství, vypustit položku nebo ji nahradit položkou jinou).

5. **Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. Dodavatel není oprávněn při realizaci díla bez písemného souhlasu zadavatele měnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce. Zadavatel stanovuje, že v závorce uvedené práce nesmí dodavatel svěřit poddodavateli a musí je realizovat prostřednictvím vlastních kapacit a svých zaměstnanců: **(Pokládka a montáž vodovodního či kanalizačního potrubí, montáž vodovodních či kanalizačních šachet, montáže vodovodních nebo kanalizačních přípojek).**

6. **Charakteristika veřejné zakázky**

6.1. **Místo plnění veřejné zakázky**

Místem plnění veřejné zakázky je město Mladá Boleslav.

6.2. **Doba plnění veřejné zakázky**

6.2.1. Zahájení stavby: nejpozději 15.3.2021

6.2.2. Ukončení a předání stavby: do 30.5.2021

6.2.3. Průběžná lhůta výstavby ve dnech: viz nabídka zhotovitele

6.2.4. Podmínky splnění: Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v zadávacích či technických podmínkách.

6.3. **Vymezení předmětu veřejné zakázky**

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky :

Stavba je rozdělena na následující objekty :

IO 01	Vodovod
IO 02	Kanalizace

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

Vodovod

Předmětem této zakázky je oprava vodovodu v celkové délce 279 m. Nové potrubí bude z litinového potrubí DN 100. Současně budou přepojeny vodovodní přípojky v počtu 10 ks. Vodovod je uložen ve Vodkově ulici ve stísněných podmínkách. Ulice je úzká a nachází se

v historickém jádru města. Podél ulice se nachází domy, jejichž nájemníkům bude třeba při výstavbě umožnit přístup do domů. V uličním profilu se nachází řada sítí, z nichž některé jsou v těsné blízkosti vodovodu. Povrch ulice je asfaltový, ale pod ním se nachází dřívější dlážděný povrch. Tato stavba je vyvolána potřebou města Mladá Boleslav opravit komunikaci ulice včetně chodníků. Jelikož bude po opravě vodovodu a kanalizace následovat oprava komunikace, bude povrch v dotčených místech po hutněním násypu upraven pouze vrchní vrstvou ze štěrku.

Kanalizace

Předmětem je výměna části potrubí stoky S1 za nové kameninové potrubí DN 400 v délce 16,3 m z chemicky odolné oboustranně glazované hrdlové kameniny vyráběné podle normy EN 295, případně dle ČSN EN 295. Dále bude zrušena zděná stoka S2 v délce 52 m, která je zakopena kamennými deskami. Stoka S2 bude kompletně vybourána s likvidací na skládku. Stoka S1 v délce 198,5 m je vejčitého profilu zhotovená z betonu a přibližné šířky 700 a výšky 1000 mm. U této stoky bude sanován povrch, ale tyto práce nejsou součástí poptané stavby. Budou provedeny jiným dodavatelem. Současně se zrušením stoky S2 budou kanalizační přípojky, které jsou zaústěny do této stoky, přepojeny do stoky S1. Pokud se při stavbě zjistí, že přepojovaná kanalizační přípojka je nevyhovující, dodavatel na požádání zpracuje nabídku na její výměnu v jednotkových cenách rozpočtu této stavby. Na stoce S1 bude zřízena 1 nová revizní šachta a zrušeny celkem 3 revizní šachty. Dále bude 1 skrytá revizní šachta obnovena. U některých revizních šachet dojde k obnově vrchní části s osazením nového poklopu.

6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také:

- zpracování realizační dokumentaci stavby v těch částech zadávací dokumentace, které svou podrobností nebudou zhotoviteli umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele.
- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u materiálu (šoupata se zemními soupřevkami a poklopy, domovní šoupátka se zemními soupřevkami, poklopy a navracími pasy, hydranty vč. drenáže a poklopy ad.), které jsou v soupisu prací a dodávek žlutě podbarvené, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dodávku a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže apod.
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů,
- pasportizace přilehlých staveb a nemovitostí v případě, že by mohlo dojít při provádění prací k jejich poškození
- uchazeč v dostatečném předstihu před pokládkou vodovodních řadů či stoky projedná s vlastníky nemovitostí opravu nevyhovujících vodovodních či kanalizačních přípojek, jednotkové ceny dodávek a prací pro tyto vlastníky budou respektovat jednotkové ceny v cenové nabídce této zakázky
- splnění všech podmínek ze stavebního povolení, podmínky správců veřejné technické a dopravní infrastruktury, obsažené v předaných dokladech
- náklady za spotřebu veškerých energií a médií (např. voda).

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.

- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

7.2. Prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením prosté kopie příslušných dokladů.

7.3. Posouzení kvalifikace zadavatelem:

Zadavatel stanovuje, že splnění kvalifikace posoudí hodnotící komise.

7.4. Nesplnění kvalifikace:

- a) Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
- b) Zadavatel oznámí rozhodnutí o vyloučení dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- b) Nabídka (krycí list nabídky, návrh smlouvy o dílo a prohlášení o počtu stran nabídky) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem dodavatele k zastupování dodavatele, v tom případě přiloží dodavatel v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Dodavatel je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. Dále žádá zadavatel dodavatele o předání nosiče CD, na kterém bude uložen návrh smlouvy o dílo a nabídkový položkový rozpočet.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
- e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení dodavatele o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
- f) Dodavatel do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky a Cenový list nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
- g) Dodavatel do nabídky přiloží nabídkový rozpočet stavby, který bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení stavby v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
- i) Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem:

„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT – MB Vodkova, oprava vodovodu a kanalizace“

Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou dodavatele a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.

- j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Dodavatel předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí list nabídky
2. Cenový list nabídky
3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
4. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
5. Položkový nabídkový rozpočet.
6. Čestné prohlášení o počtu stran.

9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11.1.2021** v **14:00** hod.

9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Místem pro podání nabídek je recepce akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 14.00 hod., osoba doručující nabídku před doručení nabídky zavolá na tel. č. 326 376 122 a požádá o umožnění podání nabídky.
- b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
- c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
- d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevřené.
- e) Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne podání zadavateli.

9.3. Otevírání obálek s nabídkami:

- a) Obálky s nabídkami dodavatelů budou otevírány do 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídky, místem otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží.
- b) Otevírání obálek se uskuteční bez přítomnosti zástupců dodavatelů.

10. Hodnocení nabídek

Nabídky bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny bez DPH. Bude vybrán jeden dodavatel na soutěžené zakázky Kosmonosy obnova vodovodu a kanalizace 2.etapa a MB Vodkova, oprava vodovodu a kanalizace

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Dodatečně upravit zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele
- c) Uveřejnit rozhodnutí o vyloučení dodavatele pouze na profilu zadavatele
- d) Nevracet uchazečům podané nabídky

Za zadavatele:



Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88