

označení:	RM0
typ:	PLASTOVÁ SKŘÍŇ
rozměr (šxvxh):	800x1000x300
barva:	RAL 7032
krytí:	IP66, IK10
instalovaný příkon:	6,312 kW
soudový příkon:	3,356 kW
napěťová soustava:	3NPE 400/230 50Hz, TN-C-S
	1NPE 230 50Hz, TN-S
	SELV 24V DC
	SELV 12V DC
ochrana při poruše:	automatické odpojení od zdroje
vývody z rozváděče:	spodem i horem
přívod do rozváděče:	spodem

REVIZE										
č.	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO	PODPIS						
4					KRESLIL:	ING. JAN PERGL	INVESTOR:	VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s.	NÁZEV: ROZVÁDĚČ RM0 ČELNÍ POHLD NA ROZVÁDĚČ	STUPEŇ PD: DSP/DPS; LIST: 2; LISTŮ: 7
3					KONTROLOVAL:	ING. JAN PERGL	STAVBA:	ŽERCICE, REKONSTRUKCE VODOJEMU		ČÍSLO VÝKRESU: D.8.3
2					ODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. JAN NEDVĚD	OBJEKT:	D.8 - PS 02 - Elektrotechnologická čáast, MaR		
1					DATUM:	03/2020				
					ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-20				

Ing. Jan Nedvěd
Projektování,montáže,opravy,výroba a revize elektrických zařízení
Bavorně 55, 267 51 Zdice
IČ: 02262959
mob: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com