



RE		OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ TYPOVÝ – NOVÝ osadit na místo původního	
Krytí			IP 43 / IP 20
Napěťová soustava	3+PEN, 50Hz, 231/400V, TN-C		
Ochrana neživých částí před nebezpeč. dotykem		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
PŘECHOD NA SOUSTAVU TN-S V ROZVADĚČI R1, R2 a Rp			

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPECIALISTA		
	Petr Odnaha IČO 620 10 093		
	17. listopadu 1284, 293 01 Mladá Boleslav m>775135151 t>326735391 e>odnaha@prozis.cz		
KRAJ:	Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD:	Mnichovo Hradiště
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav	DATUM:	9/2021
NÁZEV AKCE:	STAV. ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 267 v ul. V. Nejedlého v Mn. Hradišti na poz. st.p.č.1854/2, p.č.1854/10, p.č.1854/8, k. ú. MNICHOVO HRADIŠTĚ	STUPĚŇ:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:50
		ZAK. ČÍSLO:	
		FORMÁT:	4A4
OBSAH VÝKRESU:		ELEKTROINSTALACE	
ELEKTROINSTALACE - CELKOVÉ SCHEMA		PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU:
		D1.4.3	1