



Označení	Popis	Výrobce – Typ
	OTOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 60°C	MĚDĚNÉ POTRUBÍ
	OTOPNÁ VODA – VRATNÉ POTRUBÍ 45°C	MĚDĚNÉ POTRUBÍ
1.01	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL CERAPUR ACU 2 WSB 30–4E 6,8–24KW	
	KABEL OD PROSTOROVÉHO TERMOSTATU	

NAPOJENÍ PITNÉ VODY KOTEL – DODÁVKA ZTL.

DIMENZE PŘÍPOJKY OTOPNÝCH PLOCH JE SHODNÁ S DIMENZÍ ARMATUR.

POTRUBÍ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ.

POTRUBÍ VEDENO V IZOLACI POD STROPEM JMENOVITÁ TLAKOVÁ TŘÍDA 6 BAR.

TOPNÝ SYSTÉM NUTNO ZAREGULOVAT

(TOPNÁ, REGULAČNÍ A DILATAČNÍ ZKOUŠKA).

POTRUBÍ MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ VYPÁDOVÁNO.

NEOZNAČENÉ PŘÍPOJKY K RADIÁTORŮM DN 15

VRTANÉ PROSTUPY DO BETONOVÝCH ŽEBER

MUSEJÍ BÝT VŽDY VE STŘEDU ŽEBRA

PRŮCHODY POTRUBÍ PŘES RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY MUSÍ MUSÍ BÝT POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY!

STÁVAJÍCÍ TĚLESA BUDOU PROPLÁCHNUTA A BUDOU ZKONTROLOVÁNY TERMOSTATICKÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

U STÁVAJÍCÍ TĚLESA JSOU V PROVEDENÍ KLASIK.

TĚLESA VYUŽITA VČETNĚ ARMATUR A ZÁVĚSŮ

NA VŠECH TĚLESECH V BYTĚ BUDOU OSAZENA

POMĚROVÁ MĚŘIDLA TEPLA

T_r=-12°C

VEDOUCÍ PROJEKTANT		PROJEKTANT SPECIALISTA		<div>2020</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>	
ING. VLADIMÍR SOBOTKA HUSOVA 204 293 01 MLADÁ BOLESLAV		BC. JAN HOMOLKA PÁTEK 49 290 01 PODĚBRADY			
Kraj: Středočeský		Stav. úřad: Mnichovo Hradiště		Datum:	06 2020
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, MB				Stupeň:	DPS
Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 267 V ULICI VÍTA NEJEDLÉHO V MNICHOVĚ HRADIŠTI NA POZEMCÍCH ST. 1854/2, 1854/8, 1854/10				Měřítko:	1 : 50
Obsah výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ				Zak. číslo:	
				Číslo výkresu:	D1.4.3.04