

Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr dodavatele podlimitní sektorové veřejné zakázky malého rozsahu:

„SV MB, prameniště Rečkov, obnova vrtů KL 5 a KL 6“

V Mladé Boleslavi dne 25.1.2022

1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce malého rozsahu na vrtné a čerpací práce v rámci hydrogeologického průzkumu na prameništi Rečkov: vrt KL- 5A na pozemku parc. č. 361/6 v k. ú. Malá Bělá a vrt KL - 6A na pozemku parc. č. 541/3 v k. ú. Hrdlořezy u Mladé Boleslavi. Součástí dodávky je též tamponáž stávajících vrtů KL - 5 a KL - 6.

2. Název veřejné zakázky:

SV MB, prameniště Rečkov, obnova KL 5 a KL 6

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Kontaktní osoby:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miroslav Havlas, pracovník odd. VRI Ing. Lenka Vojtěchová, pracovník odd. VRI RNDr. Ladislav Žitný – EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.
e-mail:	mhavlas@vakmb.cz
Telefon:	326 376 245

4. Údaje o zadávací dokumentaci:

4.1. Závaznost požadavků zadavatele

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, dodavatel může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí parametry výkonnostní, funkční a zejména parametry životnosti. Dodavatel ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

4.2. Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- Textová část zadávací dokumentace
- Hydrogeologický průzkum pro stavbu vrtané studny KL – 5A na pozemku p.č. 361/6 v k. ú. Malá Bělá, město Bakov nad Jizerou, Středočeský kraj. Projekt hydrogeologického průzkumu, zpracovatel RNDr. Ladislav Žitný, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.
- Hydrogeologické posouzení možnosti likvidace stávající vrtané studny KL – 5 na pozemku p.č. st. 322 v k. ú. Malá Bělá, město Bakov nad Jizerou Středočeský kraj. Projekt prací, zpracovatel RNDr. Ladislav Žitný, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.
- Hydrogeologický průzkum pro stavbu vrtané studny KL – 6A na pozemku p.č. 541/3 v k. ú. Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, obec Hrdlořezy, Středočeský kraj. Projekt hydrogeologického průzkumu, zpracovatel RNDr. Ladislav Žitný, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.
- Hydrogeologické posouzení možnosti likvidace stávající vrtané studny KL – 6 na pozemku p.č. st. 525 v k. ú. Hrdlořezy, obec Hrdlořezy, Středočeský kraj. Projekt prací, zpracovatel RNDr. Ladislav Žitný, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.
- Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo VRI/SOD/2022/5/Vo
- Rozhodnutí o povolení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu KL 5A včetně povolení nakládání s podzemními vodami pro provedení čerpací zkoušky, rozhodnutí vydané 5.5.2020, pod čj. 842/2020/VH/LeHla.

- h) Rozhodnutí o povolení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu KL 6A včetně povolení nakládání s podzemními vodami pro provedení čerpací zkoušky, rozhodnutí vydané 15.4.2020, pod čj. 846/2020/VH/zuno.
- i) Krycí list nabídky
- j) Cenový list nabídky včetně slepého výkazu výměr

4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje dodavatelům celou zadávací dokumentaci v el. podobě.

4.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám e-mailem. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel dodavatelům e-mailem.

5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. Dodavatel není oprávněn při realizaci díla bez písemného souhlasu zadavatele měnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce. Zadavatel stanovuje, že v závorce uvedená práce nesmí dodavatel svěřit poddodavateli a musí je realizovat prostřednictvím vlastních kapacit a svých zaměstnanců: (**vrtné práce, práce na vystrojení vrtu, tamponáž**).

6. Charakteristika veřejné zakázky

6.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je pozemek:

- Vrt KL - 5A na ppč. 361/6 v k. ú. Malá Bělá, tamponáž vrtu KL - 5 na ppč. st. 322 v k. ú. Malá Bělá
- Vrt KL - 6A na ppč. 541/3 v k. ú. Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, tamponáž vrtu KL - 6 na ppč. st. 525 v k. ú. Hrdlořezy u Mladé Boleslavi

6.2. Doba plnění veřejné zakázky

6.2.1. Zahájení stavby:

objednatel má k dispozici veškerá povolení a je schopen předat zhotoviteli pracoviště k zahájení prací v únoru 2022

6.2.2. Nejzazší ukončení stavby:

30.11.2022

6.2.3. Průběžná lhůta výstavby ve dnech: viz nabídka dodavatele

6.2.4. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí vrtu, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v zadávacích či technických podmínkách.

6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky:

- vrtné a čerpací práce: vrt KL – 5A a vrt KL – 6A
- tamponáž vrtu KL - 5 a vrtu KL - 6

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

Jedná se o vyhloubení a vystrojení vrtů KL – 5A a KL – 6A do max. předpokládané hloubky 200 m dle předložených projektů hydrogeologických prací a dle průběžných pokynů geologické služby při realizaci. Součástí prací je i vystrojení vrtů, budou použity PVC-U

silnostěnné zárubnice, spojování zárubnic jen závitovými spoji pro bezhrdlé zárubnice. Součástí prací je i provedení čerpacích zkoušek v rozsahu projektů. Dále bude provedena tamponáž stávajících vrtů KL - 5 a KL - 6. Práce geologické služby nejsou obsahem nabídky, zajišťuje objednatel.

6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také:

- vypracování technické zprávy o provedení vrtných a tamponážních prací, vedení průběžné evidence prací (vrtný deník), primární dokumentace čerpací zkoušky
- odpovědný pracovník dodavatele bude povinen se účastnit kontrolních dnů, které svolá objednatel či geologická služba
- dodavatel umožní objednateli provedení karotážních měření po provedení vrtných prací, tyto práce provede odborný dodavatel, kterého určí objednatel
- dodavatel po skončení všech prací uvede veškeré dotčené plochy svou činností do původního stavu, odstraní veškeré odpady
- vrt bude opatřen provizorním ocelovým zhlavím s možností uzamčení na visací zámek objednatele
- pro provedení čerpací zkoušky umožní objednatel připojení na el. energii v místě stávajícího vrtu a nebude po dodavateli požadovat úhradu el. energie

6.3.4. Objednatel uhradí cenu díla jen v případě, že se dodavateli podaří zrealizovat dílo v rozsahu projektu hydrogeologických prací, tedy hloubka, průměry a způsob vystrojení, popřípadě dle skutečnosti na základě odsouhlasení rozsahu prací objednatelem. Úhrada prací provedených v rámci tamponáže vrtu KL - 5 a KL - 6 bude provedena dle skutečnosti dle jednotkových cen podrobného rozpočtu, který vypracuje dodavatel v rámci nabídky.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro vrtné práce
- c) Seznam tří zakázek za poslední tři roky, kde dodavatel vyhloubil vrt obdobných parametrů a dvou zakázek, kde provedl tamponáž vrtu obdobných parametrů. Seznam bude vypracován formou čestného prohlášení, kde budou uvedeny názvy zakázek, identifikace objednatelů včetně platného kontaktu, termín provedení a celková cena.

7.2. Prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením prosté kopie příslušných dokladů.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- b) Nabídka (krycí list nabídky a prohlášení o počtu stran nabídky) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem dodavatele k zastupování dodavatele, v tom případě přiloží dodavatel v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Dodavatel je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. Dále žádá zadavatel dodavatele o předání nosiče CD, na kterém bude uložen návrh smlouvy o dílo a nabídkový položkový rozpočet.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.

- e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení dodavatele o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
- f) Dodavatel do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky a Cenový list nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
- g) Dodavatel do nabídky přiloží nabídkový rozpočet, který bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení vrtných a čerpacích prací v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- h) **Každý uchazeč ve své nabídce popíše stručný technologický popis hloubení vrtů KL -5A a KL – 6A, použitou vrtnou technologii, použité materiály budou doloženy technickými listy a atesty, bude uveden způsob zajištění čerpací zkoušky. Součástí popisu vrtné technologie bude přehledná tabulka s rozpočtem dílčích plnění (vrtné práce, výstroj, obsyp, těsnění, atd.). Uchazeč v nabídce také uvede přesné technické označení výstroje, kterou hodlá pro vystrojení použít včetně výrobce a technického listu.**
- i) **Každý uchazeč ve své nabídce popíše stručný technologický popis tamponáže vrtů KL - 5 a KL - 6 včetně použitých materiálů a jejich atestů. Součástí popisu tamponáže bude přehledná tabulka s podrobným rozpočtem dílčích plnění.**
- j) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
- k) Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem:

„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT – SV MB, prameniště Rečkov, obnova KL 5 a KL 6

Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou dodavatele a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.

- l) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Dodavatel předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí list nabídky
2. Cenový list nabídky a položkový nabídkový rozpočet, podrobný rozpočet vrtných prací, samostatně uvést cenu materiálu na vystrojení vrtu vč. výrobce výstroje, položkový rozpočet tamponáže
3. Podrobný popis technologie hloubení vrtu KL - 5A a KL - 6A včetně podrobné specifikace strojního vybavení, které bude k hloubení využíváno a technický list výstroje.
4. Podrobný popis technologie tamponáže vrtu KL - 5 a KL - 6 včetně podrobné specifikace strojního vybavení, které bude k tamponáži využíváno
5. Dokumenty prokazující kvalifikaci
6. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
7. Čestné prohlášení o počtu stran.

9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.2.2022 ve 13 hod.

9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Místem pro podání nabídek je sekretariát akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 14.00 hod.
- b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
- c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
- d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevřené.
- e) Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne podání zadavateli.

9.3. Otevírání obálek s nabídkami:

- a) Obálky s nabídkami dodavatelů budou otevírány 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídky, místem otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží.
- b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit členové komise pro otevírání obálek s nabídkami a jeden zástupce každého dodavatele.

10. Hodnocení nabídek

- a) Nabídky bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny bez DPH.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Dodatečně upravit zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele
- c) Uveřejnit rozhodnutí o vyloučení dodavatele pouze na profilu zadavatele
- d) Nevracet uchazečům podané nabídky
- e) Odmítnout všechny nabídky

Za zadavatele:



Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88