



DETAIL NAPOJENÍ PŘÍPOJKY

ŘEZ A - A



- 1 KAMENINOVÁ ODOBOČKA DN300/150-90°, TŘ. 160/34, DL. 0,50m
- 2 KAMENINOVÁ TROUBA DN150 TŘ.34, DL. 1,00m A 1,50m, SPOJOVACÍ SYSTÉM "F"
- 3 OBSYP (BOČNÍ A KRYCÍ) - šterkopísek max. velikost zrna 40 mm
- 4 BETONOVÉ LOŽE (b) - beton C12/15
- 5 BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA (a)
- 6 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY

ŘEZ A - A



- 1 KAMENINOVÁ ODOČKA DN300/150-90°, TŘ. 160/34, DL. 0,50m
- 2 KEMENINOVÉ KOLENO 15°(max. 30°), DN150 TŘ.34
- 3 KAMENINOVÁ TROUBA DN150 TŘ.34, DL. 1,00m A 1,50m, SPOJOVACÍ SYSTÉM "F"
- 4 OBSYP (BOČNÍ A KRYCÍ) - štěrkopísek max. velikost zrna 40 mm
- 5 BETONOVÉ LOŽE (b) - beton C12/15
- 6 BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA (a)
- 7 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
- 8 PODBETONOVÁNÍ POTRUBÍ VE FORMĚ SEDLA

POZN.: V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEBUDE REALIZOVAT CELÁ NOVÁ PŘÍPOJKA ,
BUDE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A NOVÉ POTRUBÍ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROPOJENO ZA POMOCI NEREZ OPRAVNÉ MANŽETY

<div>RYVE</div> <div>PROJEKT s.r.o.</div> <div>Masarykova 633/318 400 01 Ústí nad Labem www.ryve-projekt.cz</div>	Stavebník / Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.	Č. zakázky: ...
	K.ú.: Mnichovo Hradiště (697575)	Stupeň : DPS
	Vypracoval: Ing. Eva Sochorová	Formát : 3x A4
	Kontroloval: Ing. Eva Sochorová	Měřítko : 1: 25
	Zodp. proj.: Ing. Tomáš Rys	Datum: 04/2021
Název zakázky: MNICHOVO HRADIŠTĚ VÍTA NEJEDLÉHO, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE Objekt: SO 02 - Obnova kanalizace		Příloha č. D.6
DETAIL NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY		