

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 5. října 2022

Sp. zn.: S-KHSSC 53405/2022
Č. j.: KHSSC 53405/2022

Ing. Petr Čepický
V&K ENGINEERING
Vejrichova 272
511 01 Turnov

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok_mb@khsstc.cz

Datum: 12. října 2022

Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu a kanalizace - závazné stanovisko pro stavební řízení

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 na základě plné moci zastoupeného panem Ing. Petrem Čepickým, V&K ENGINEERING, IČO 49297945 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu a kanalizace“ v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze konstatuje, že v části projektu týkající se stavebního objektu kanalizace nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko se nevydává.

V části projektové dokumentace týkající se vodovodního řádu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu a kanalizace“

s e s o u h l a s í

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nových částí veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy vyhovující protokoly o provedených zkouškách vzorků pitné vody odebrané z řadu A, B, C, D a E. Rozbory musí být provedeny minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběry i rozbory vzorků vody musí být zajištěny odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona.

Odůvodnění:

Dne 10. října 2022 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu a kanalizace“. Dokumentaci vypracoval v prosinci 2021 pan Ing. Petr Čepický, č. zakázky 2125, č. paré neuvedeno. Projektová dokumentace posuzována pouze z hlediska budoucí vhodné jakosti dodávané pitné vody novou částí veřejného vodovodu, SO Kanalizace nejsou zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví dotčeny.

Předmětem opravy vodovodu jsou přeložky šesti vodovodních řadů. Vodovodní řad A bude proveden z potrubí TLT Class100 DN100 v celkové délce 232,8 m. Napojen bude v armaturní šachtě A85 na pozemku parc. č. 900/2 a 1275/45, veden bude ulicí 5. května po pozemcích 1236/3 a 846/3, na hranici s ulicí Boleslavská bude napojen na stávající řad.

Vodovodní řad B bude položen takřka v celé délce ulice Havlíčkova, použito bude potrubí TLT Class100 DN80 v celkové délce 128,5 m.

Vodovodní řad C bude položen v části ulice Smetanova od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku s ulicí Husova. Použito bude potrubí TLT Class100 DN80 v celkové délce 77,8 m.

Vodovodní řad D bude položen v části ulice Nerudova od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku s ulicí Husova. Použito bude potrubí TLT Class100 DN80 v celkové délce 76,5 m.

Vodovodní řad E bude položen v části ulice Macharova od křižovatky s ulicí Fügnerova po křižovatku s ulicí Dvořákova. Použito bude potrubí TLT Class100 DN80 v celkové délce 170,4 m.

Vodovodní řad E-2 bude proveden z potrubí TLT Class100 DN80 v celkové délce 4,3 m. S vodovodním řadem E tvoří tvar písmene T v místě vodovodu v ulici Fügnerova.

Při dodržení zásad výstavby a uvedených údajů v projektové dokumentaci a splnění daných podmínek se předpokládá splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou a odpovídající jakost pitné vody.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Eva Jouklová

ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav

Příloha: CD projektové dokumentace

Rozdělovník

Adresát – poštou; KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.

