

PŮDORYS - POROROŠT P1

ARMATURNÍ KOMORA PŘÍZEMÍ

REZ A - A'

DETAIL

1100

650

450

3,2%

3%

1

2

1000

DETAIL M 1:5

60 150 1 3

VÝPIS MATERIÁLU - POROROŠT					
POL.	OZNAČENÍ	ROZMĚR	POČET	PROFIL	POZNÁMKA
1	POROROŠT 1. DÍL	450 x 600	1 x soubor	LITÝ ROŠT 30 x 30 / 30	TYP PREFAGRID (PEVNÁ ČÁST)
2	POROROŠT 2. DÍL	650 x 600	1 x soubor	LITÝ ROŠT 30 x 30 / 30	TYP PREFAGRID (VÝJIMATELNÁ ČÁST)
3	RÁM PRO ZABETONOVÁNÍ	L = 3480	1	PROFIL Y - 55 x 32 /5	PROFIL PREFEN

MATERIÁL: - KOMPOZIT Z ORGANICKÝCH POLYMERNÍCH PRYSKYŘIC SE SKELNÝMI VLÁKNY
KOTEVNÍ SYSTÉM: NEREZ
NOSÍKY: TYP PREFEN
ROŠTY: TYP PREFAGRID

KOMPOZITNÍ SYSTÉM ZAHRNÚJE SPOJOVACÍ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ Zahrnut ve výpisu materiálu a je nutný pro montáž. Všechné uvedené profily nosníků a návrhy kotvení jsou orientační - zhotovitel předá před zahájením montáže kompozitních výrobků výrobní dokumentaci s kompletními statickými výpočty vč. návrhu a posouzení kotvení. Porost a nosníky musí být dimenzovány na min. užité zatížení odpovídající 300 kg/m2 (ČSN EN 1991-1-1). Všechny rozměry je nutné doměřit na místě! Všechny kotevní materiál bude z nerezové oceli, dodávka zhotovitele. Přesný návrh kotvení a spojování bude součástí podrobné dodavatelské dokumentace.



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 47, 150 39 PRAHA 5

Vypracoval: Ing. H. Soukupová

Hlavní inž. projektu: Ing. P. Hofmann

Projektant: Ing. H. Soukupová

Ved. atelieru: Ing. L. Kužel

HRDLOŘEZY - VODOJEM
STAVEBNÍ ÚPRAVY
SO 02 - STAVEBNÍ ČÁST

Datum:	10/2022
--------	---------

Stupeň:	DUR/DSP/DPS
---------	-------------

Formát:	2 A4
---------	------

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Ml. Boleslav

Zak.číslo:	VIS 3/20 - 009
------------	----------------

KOMPOZITNÍ POROROŠT P1

Měřítka:	Číslo přílohy:
----------	----------------

1:25 D.2.8

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM