


ŘEZ A-A'



PODZEMNÍ STANICE BBP

STANICE TYPU:

UW 3030+ 2×UW 3048+ UF 3084


MATERIÁLY PRO STAVBU:

BETON C35/45 - XC4, XF1 / XC3, XA1
VÝZTUŽ - SVAŘOVANÉ SÍTĚ, OCEL B 500B, DIN 488
KRYTÍ VÝZTUŽE INTERIER UF 50mm
KRYTÍ VÝZTUŽE EXTERIER UF 30mm
KRYTÍ VÝZTUŽE INTERIER UW 50mm
KRYTÍ VÝZTUŽE EXTERIER UW 30mm

AKCE: **VDJ HŘIVNO**

ÚČEL: **PREZENTAČNÍ VÝKRES - výkres tvaru**

KONZULTANT BBP: **ROMAN POS**



BETONBAU

MĚŘITKO / KÓTY:

DATUM:

KRESLIL:

1:50

6.2.2023

T.SVOBODA

OBJEDNÁVKA Č.:

REVIZE:

VÝKRES Č.:

02

E-2405

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM BETONBAU. VYHRAZUJEME SI VEŠKERÁ PRÁVA A ZMĚNY.

SO 02 - VODOJEM A ÚPRAVNA VODY

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458	
Ing. M. Ulbrych	T. Svoboda		
Obec: Chotětov	KÚ: Hřivno		
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum:	III. 2023
HŘIVNO ŘEŠENÍ VODOVODU		Č. zakázky:	2006
		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
		Měřítko:	Č. přílohy:
VÝKRES VÝROBCE VODOJEMU - ŘEZ A-A'		1 : 50	D.2.1.8