



PŮDORYS




ŽEBŘÍK DO LEVÉ AKUMULAČNÍ KOMORY
1 : 20

ŘEZY




PŮDORYS




ŽEBŘÍK DO PRAVÉ AKUMULAČNÍ KOMORY
1 : 20

ŘEZY




POZNÁMKA:
VZDÁLENOST POSLEDNÍ PŘÍČE ŽEBŘÍKU A PODLAHY V ZÁVISLOSTI NA SPÁDU DNA BETONOVÉ
AKUMULAČNÍ A ARMATURNÍ KOMORY BUDE V NORMOU POVOLENÉM ROZMEZÍ 225-400mm.

PŮDORYS




ŽEBŘÍK DO ARMATURNÍ KOMORY
1 : 20


ŘEZY



DETAIL A
1 : 10



DETAIL B
1 : 10



SO 02 - VODOJEM A ÚPRAVNA VODY

Výškový systém : Bpv.

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal	
Obec: Chotětov	KÚ: Hřívno	

Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Datum: III. 2023

Č. zakázky: 2006

Číslo kopie: DUR + DSP

Měřítko: 1 : 20

Č. přílohy: D.2.1.12

ŘEŠENÍ VODOVODU

ŽEBŘÍKY