



*Voda je život, chraňme ji!*®

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

ŠINDLAR, s. r.o.  
Kovářová Veronika  
Na Brně 372/2a  
500 06 Hradec Králové

*Váš dopis zní dne*

*Naše značka*  
3124/16/Pr

*Vyřizuje/linka*  
Prosová/237

*Ml. Boleslav*  
12. 9. 2016

**Mladá Boleslav, ul. Dukelská, ul. Vančurova, Na Celně, ul. Viničná – vyjádření k existenci sítí**

Dle vyznačeného území **dojde ke styku s vodovodem a kanalizací** ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

Dle §23, odst. 3 a 5 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je **ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** (DN < 500mm - 1,5m, DN > 500mm – 2,5m, DN > 200mm a hl. >2,5m +1,0m) na obě strany od líce potrubí.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž.sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu **lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popřípadě provozovatele.**

Pokud má být vydáno vyjádření pro účely řízení před stavebním úřadem, je nutné o toto požádat **s předložením dokumentace stavby** a to buď písemně na adresu Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova ulice 1151, 293 01 Mladá Boleslav nebo na adresu tpc@vakmb.cz. **Požadujeme předložení zejména koordinační situace stavby se zřetelným zákresem našich zařízení, včetně vyznačení kót vzdálenosti navrhovaných objektů od našeho zařízení.**

Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní ( geodeticky nazaměřeno). Pro určení přesného uložení řadu a stoky je nutné objednat vytýčení u provozu v Mladé Boleslavi (pan Doležal, tel. 326 376 113,zdolezal@vakmb.cz) a provozu kanalizace Mladé Boleslavi – Podlázkách (pan Kuhn, tel. 326 376 229;191, mkuhn@vakmb.cz).

***Toto stanovisko není kladným vyjádření k povolení stavby.***

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 58

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek

**v. z. Danuše Dvořáková**  
vedoucí oddělení TPC

Obdrží: P2, P7

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz