

Váš dopis zn.: ODZA-02-2016-1586
Ze dne: 28. listopadu 2016

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

Sp. zn.: S-KHSSC 65414/2016
Č. j.: KHSSC 65414/2016

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Datum: 8. prosince 2016

Mladá Boleslav – Dukelská, kanalizace a vodovod - závazné stanovisko pro územní a stavební řízení

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 plnomocně zastoupeného společností ŠINDLAR s.r.o., IČO 26003236 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Mladá Boleslav – Dukelská, kanalizace a vodovod“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu „Mladá Boleslav – Dukelská, kanalizace a vodovod“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy vyhovující protokoly o provedených zkouškách vzorků vody odebraných z nových částí veřejného vodovodu. Stanovení musí být provedena minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběry i rozborů vzorků vody musí být zajištěny odpovídající osobou ve smyslu požadavků § 4 odst. 1 zákona.

Odůvodnění:

Dne 2. prosince 2016 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Mladá Boleslav – Dukelská, kanalizace a vodovod“. Dokumentaci vypracoval v listopadu 2016 pan Ing. Roman Bárta, č. zakázky 20160268.

SO 02 Rekonstrukce vodovodu Dukelská

Rekonstrukce vodovodu je navržena mezi armaturními šachtami A141 v ulici Jilemnická a A255 v křižovatce Dukelská/Laurinova. V AŠ 141 bude demontován stávající TT kus, šoupě DN 100 a patkové koleno DN 100. Překládané potrubí bude napojeno přes nové armatury. Prostup do šachty bude provedený jádrovým odvrtem a mezikružší bude utěsněno pryžokovovým těsněním. Stávající potrubí bude zaříznuto u stěny šachty a prostup bude vyplněný betonem. Potrubí pokračuje v zeleném pásu a ve staničení 27,5 přechází do místní asfaltové komunikace až k lomové šachtě kanalizace 4351.b. Dále pokračuje vodovod v souběhu s kanalizací. Ve Staničení 117,73 bude armaturní uzel na propojení s řadem CN.a. Z důvodu umístění řadu C-P.a mimo stávající trasu bude řad CN. a prodloužen o 1,71 m. Ve staničení 148,5 – 209,99 dojde z důvodu kolize s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi k umístění vodovodu blíže k chodníku. Dále pokračuje vodovod až do křižovatky s ulicí Laurinova v souběhu s novou kanalizací. Od křižovatky s ulicí Štefánikova bude vodovod umístěn ve stávající trase. Ve staničení 245,85 dojde k propojení se stávajícím řadem CO.a. Toto prodloužení bude provedeno z litinového potrubí DN 100 délky 7,39 m. Zároveň zde bude vysazen hydrant, který bude umístěn v asfaltu 0,5 m od obruby. Ve staničení 270,20 dojde k propojení se stávajícím řadem B.b. Toto provedení bude provedeno z litinového potrubí DN 80 v délce 2,45 m. Ve staničení 394,5 bude provedeno propojení s překládaným řadem BJ2.a. Napojení v armaturní šachtě A 255 bude provedeno na stávající armaturu. Šachta nebude přestrojena. V AŠ 255 dojde pouze k provedení 4 ks jádrových odvrtů do stropu šachty a osazení zemních souprav. V komunikaci budou na zemní soupravy osazeny litinové poklopy. Celková délka řadu v ulici Dukelská je 535,16 m. V ulici Jana Roháče z Dubé bude provedena přeložka vodovodu v délce 21,71 m. Dimenze potrubí bude DN 80.

SO 05 Rekonstrukce vodovodu v křižovatce Na Celně a Viničná

Rekonstrukce vodovodu je navržena v souběhu s rekonstruovanou kanalizací v celkové délce 91,6 m. Přeložka bude začínat ve stávajícím armaturním uzlu v křižovatce ulic Na Celně/Vančurova. Armatury uzlu budou osazeny nové. Řad bude dále pokračovat v souběhu s kanalizací do ulice Viničná, kde bude před novým bytovým domem napojen na nově přeložený vodovod.

Stavební objekty 01 až 06 vyjímaje výše uvedené řeší rekonstrukci kanalizace či přepojení předmětných přípojek, tyto objekty nepodléhají posouzení z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona a § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Otisk úředního razítka

Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav

Rozdělovník
Adresát – datovou schránkou
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.