

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
4275/16/Dv

Vyřizuje/linka
Dvořáková/247

Ml. Boleslav
14.12.2016

Mladá Boleslav, ul. Dukelská, křižovatka Na Celně x Viničná, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oprava povrchů – vyjádření k územnímu řízení a stavebnímu povolení

INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Naší a.s. byla předložena PD vypracovaná - ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové, listopad 2016 na výše uvedené.

Stavba je členěna: SO 01 – rekonstrukce kanalizace Dukelská

SO 02 - rekonstrukce vodovodu Dukelská

SO 03 – připojení VP a KP v ul. Dukelské

SO 04 – rekonstrukce kanalizace v křižovatce Na Celně x Viničná

SO 05 - rekonstrukce vodovodu v křižovatce Na Celně x Viničná

SO 06 – připojení VP a KP ul. Na Celně

V místě stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s. Před realizací stavby nutné vytyčení vodovodu a kanalizace, před záhozem provést revizi křížení.

Vytyčení vodovodu provoz VaK v Mladé Boleslavi (pan Doležal tel. 326 376 115, zdoležal@vakmb.cz) a Mladé Boleslavi – Podlázkách (pan Kuhn, tel. 326 376 229;191, mkuhn@vakmb.cz) – kanalizace.

Před zahrnutím budou potrubí geodeticky zaměřena podle dispozic VaK (p. Charvát, tel. 326 376 139). Stavba vodovodu bude provedena podle ČSN 75 5401, TNV 75 5402 a kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6101, při křížení uložit kanalizaci hlouběji než vodovodní potrubí.

Při křížení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, křížení kolmo.

Komunikace

Při předání staveniště bude provedena kontrola provozuschopnosti vodárenských armatur, před kolaudací požadujeme přizvání k revizi a opětovné kontrole vod. uzávěrů. Při změně nivelety požadujeme úpravu objektů na vodovodním řadu i kanalizační stoce podle nově zvolené nivelety. Způsob úpravy poklopů bude zhotovitelem stavebních prací s námi předem projednán. Pokud by během výstavby došlo k zanesení šachet nečistotami, musí dojít k vyčištění šachet a proplachu potrubí. Krytí vodovodu v komunikaci musí být min. 1,5 m.

Kontaktní osoba za VaK MB a.s. (ing. Aleš Vocel tel. 326 376 242, avocel@vakmb.cz).

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. VODOVODY A KANALIZACE

MLADÁ BOLESLAV, a.s.

Čechova 1151

293 22 Mladá Boleslav 82

Vyjádření platí 1rok.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek a.s.

Obdrží : P 2, P 7