



Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ		
LITINA DN 80 (SPECIFIKACE VIZ. TECHNICKÉ PODMINKY)	91,60	m
TVAROVKY		
EU00 DN80 PN16	1	ks
EU00 DN100 PN16	1	ks
U-EXPRES SPOJKA	1	ks
FFR KUS DN100/80 PN16	1	ks
MMK 45° DN80 PN16	2	ks
MMK 30° DN80 PN16	1	ks
MMK 22 1/2° DN80 PN16	1	ks
T KUS DN80/80 PN16	1	ks
PPL 90° DN80 PN16	1	ks
ARMATURY		
H DN80 1,50 M PN16	1	ks
Š DN80 PN10	3	ks
JINÉ		
PODKLADOVÁ DESKA	4	ks
POKL. TUHÝ, Š	3	ks
POKL. TUHÝ, PODZ. H.	1	ks
ZS TELE. 1,3-1,8 M DN 80	3	ks
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE – ŠÍŘE 300mm, BARVA BILÁ, NÁPIS "VODOVOD"	91,60	m

OPĚRNÉ BLOKY - PROVĚST Z BETONU C20/25 X0


OPĚRNÝ BLOK PRO HRDLOVÁ POTRUBÍ
OB1 4 ks



OPĚRNÝ BLOK POD PATKOVÝM
KOLENEM HYDRANTU OB2 1 ks




OPĚRNÝ BLOK OB3 - T-kus - 1 ks



POZNÁMKA:

- PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY Z NEREZOVÝCH ŠROUBŮ (MAX. 2 ŠROUBY NAD ZÁVITEM) A PŘI JEJICH UMÍSTĚNÍ V ZEMI BUDOU OPATŘENY BANDÁŽÍ.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A POSTUPY PRACÍ BUDOU V SOULADU S TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI VAK MLADÁ BOLESLAV a. s.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN
POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUČÍ PROJEKTU		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	<div>STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ</div> <div></div> <div>ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hrádec Králové, IČO 260 03 236</div>		
Ing. Roman Bárta	Ing. Tomáš Konečný	Ing. Roman Bárta	Ing. Miloslav Šindlar				
KRAJ: Středočeský		STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mladá Boleslav		FORMÁT		2 x A4	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Mladá Boleslav						DATUM	prosinec 2016
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav						STUPĚŇ	DUR/DSP/DPS
MB, Dukelská - kanalizace a vodovod Stavební objekt SO 05 - rekonstrukce vodovodu v křižovatce Na Celně x Viničná Stavební objekt SO 06 - připojení vodovodních přípojek ul. Na Celně						ČÍSLO ZAKÁZKY	20160268
						SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK/Bpv
						INTERVAL VRSTEVNIC	
						MĚŘÍTKO	
Kladečské schéma rekonstrukce vodovodu v ulici Na Celně/Viničná					Č. VÝKRESU	D.3.1.	
					ČÍSLO KOPIE		