


TYP LPS:	III.
OCHRANNÝ ÚHEL:	82°
VALÍCÍ SE KOULE:	45
SVODY:	15m

OBJEDNATEL : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983		
ZHOTOVITEL : ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblása se sídlem Křižíkova 788/2, Hradec Králové 500 03 IČ: 06428088, DIČ : CZ06428088		
„Středisko Okrouhlík - nástavba a stavební úpravy“ st.p. 1443, k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou		
STAVEBNÍ OBJEKT		STUPEŇ : DUR DSP DPPS
PROFESE	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	PARÉ. č.:    DATUM : 05/2020
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Šandera, ČKAIT 0602275	ČÍSLO ZAKÁZKY : 2010
PROJEKTANT	Kamil Hejрман	MĚŘÍTKO : 1:100
PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD		ČÍSLO V.: D.1.4.4 - 10