

## Kosmonosy – Standardy podmiňující převzetí a provoz VO v majetku města 2019

- 1) Vedení – měděné kabely uložené v celé délce v chráničkách pod ochranou folií. Průřez vedení dle proudového zatížení s možností okruhování.
- 2) Rozvaděč ovládaný fotobuňkou, s možností ovládání časovým spínačem a ručním ovládáním. GSM komunikace. Unifikovaný pro Město Kosmonosy.
- 3) Dodávané stožáry musí odpovídat mimo jiné i požadavkům na vrcholový tah, výšku a průřezy zaústěných kabelů v dané lokalitě. Povrchová úprava – Zinek s ochranným nátěrem.
- 4) U nově budovaných zařízení svítidla LED odpovídající požadavkům na minimalizaci světelného znečištění. **Svítidla musí být předem schválená v rámci příprav projektových dokumentací a odsouhlasena správcem.** Svítidla mohou být nahrazena jinými pouze v případě, že dodavatel předloží vyjádření nezávislé státní zkušebny. Toto vyjádření musí obsahovat porovnání těchto parametrů: a) vzhled a životnost, b) Zhodnocení světelných parametrů ve vztahu ke spotřebě elektrické energie, c) Recyklovatelnost a další dopady na životní prostředí, d) Dostupnost a cena náhradních dílů. Dále jsou-li svítidla osazována v památkově chráněné zóně, souhlas příslušného odboru památkové péče a architekta.
- 5) Pokud není v podmínkách stavebního povolení stanoveno jinak, je nutno zachovat osvětlení veřejných prostranství tak, aby nedošlo k ohrožení pohybujících se osob v prostoru stavby a omezení souvisejících částí osvětlovací soustavy mimo prostor stavby, po celou dobu výstavby.
- 6) V případě výměny existujícího osvětlení v rekonstruované lokalitě, přebere dodavatelská firma rekonstruovanou oblast, seznámí se s problematikou a zajistí bezpečný provoz stávající a následně nové osvětlovací soustavy po dobu prací včetně pohotovostních zásahů dle časů oprav požadovaných Městem. Dodavatel je plně odpovědný za jím způsobené škody na zdraví, či majetku v souvislosti s předmětem prováděného díla i mimo vyhrazenou oblast stavby. Dodavatel zajistí kontrolu veškerých procesů podléhajících validaci určeným zástupcem budoucího provozovatele (správce). Zástupce budoucího provozovatele (správce) je ke kontrole v předstihu prokazatelně vyzván a o výsledku kontrol je učiněn záznam. Tyto záznamy jsou součástí dokladů při předání hotového díla.
- 7) Práce musí provádět firmy splňující profesní požadavky, pracující systému ISO 9001 a 14 001
- 8) Součástí hotového funkčního díla je:
  - a) Hotové dílo provedené dle projektové dokumentace projednané a schválené zástupcem investora, (budoucího majitele). Včetně použitých materiálů. Splňující podmínky stavebního řízení, bez funkčních a kolaudačních závad.
  - b) Dokumentace skutečného provedení
  - c) Zpráva o revizi elektrické instalace
  - d) Prohlášení o shodě na použité materiály
  - e) Geodetické zaměření
  - f) Prohlášení, že je dílo prosto veškerých závazků. (Materiálních, finančních, právních)
  - g) Prohlášení zástupce Investora (budoucího majitele) o souhlasu s převzetím díla do majetku Města.
  - h) Záruční podmínky včetně způsobu zajištění oprav poruch sladěný s podmínkami smlouvy.

Kontaktní číslo pro případ poruch.