

ŠINDLAR s. r. o.  
Ing. Eva Kaválová  
Na Brně 372/2a

500 12 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Jin/262/1105335893/19

VYŘIZUJE / LINKA  
Bc. V. Jindřich/ 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Mělník/ 12. 09. 2019

### **Vyjádření k PD stavby „Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace – etapa 3.“**

Souhlasíme se záměrem výše uvedené stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stavbou bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma.

Součástí projektové dokumentace musí být zakres energetického zařízení a sdělení k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Vyjádření získáte elektronicky na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>. Při střetu ochranného pásma výše uvedenou stavbou musí být rovněž doložen souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení, které bude nedílnou součástí našeho souhrnného stanoviska ke shora uvedené stavbě.

Při realizaci stavby zároveň nutno dodržet podmínky i výše uvedených vyjádření/stanovisek.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.


Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. přírodní vedení k odběratelům).

Stavba bude provedena dle předepsaných norem. Zejména souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, PNE 33 3300, 33 3201 vedení VVN, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 341-3-19 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52, PNE 33 3302 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

**V případě, že stavba zasáhne do stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je bezpodmínečně nutné včas požádat v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb. o přeložku zařízení distribuční soustavy.**

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.**

S pozdravem



Bc. Vítězslav Jindřich  
Hlavní technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed  
ČEZ Distribuce, a. s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | Č: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00