Řez 1 - 1



Řez 20 - 20



Řez 51 - 51



Řez 52 - 52



Řez 2 - 2



Řez 3 - 3



Řez 4 - 4



Řez 21 - 21



Řez 53 - 53



Řez 54 - 54



POZNÁMKY:

- veškerá přípravy i případy budou před odbouštěsenímm rezepturu objednatelem schválenu
- distanční podložky budou použity výhradně jako betonové s rozměrovou rezervou v řádech mm
- vnitřní plochy bednění při betonáži svislých konstrukcí (návodní líc akumulačních komory až pod strop) budou opatřeny dren ážním fólemi
- Veškeré vnitřní plochy akumulační komory nebudou nikterak dodatečně povrchově upravovány(stěrkovány (nebudou použity žádné nátěrové/stříkané tenkovrstvé vrstvy).
- Zhotovitel před zahájením betonážie vyvolá station (referenční plocha), na kterém bude odbouštěsena povrchová struktura a vzhled betonu.
- Vnitřní líc manipulačních komory bude potřebný beton - třída PB2 (dle TP ČBS 03 Pohledový beton)
- Odbednění konstrukcí bude provedeno po min. 7 dnech od betonáže
- Při betonáži bude použit nátěrec s dostatečná délce tak, aby nedocházelo k volném pádu bet. směsi z výšky větší než 1,5 m
- Horní líc základové desky ve sklonu 1,5% bude hlazen stroji
- Základová deska bude od podkladního betonu odseparována lepenkou A400H

BETON ČSN EN 206-1;Z3

C30/37-90 dní-XC4,XD2(CZ,F,2)-Cl 0,4-Dmax 22-S3

Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2006
Modul pružnosti 32,8 GPa podle ČSN ISO 6784
použitý cement CEM III/B 32,5 N LH/SR (vysokopecní s nízkým hydratačním teplem a síranovou vzdornosti)
90 denní návrat pevnosti, vnitní soudržné 0,5, obsah cementu max. 400 kg/m3
Obsah PP vláken - 0,8 kg/m3

KRYTÍ VÝZTUŽE
min. 50 mm
max. 90 mm

OCEL B 500B

UVAŽENÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠÍMU LICI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNU.

NEZNAČENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ "".
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ DELKY.

+0,00 = 286,60 m n.m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

STTAB s.r.o.
Hněvkovská 1529/25
198 00 Praha 9 - Kyje
Tel.: 267 951 888, 267 911 810
Fax: 267 951 889, 267 911 812
E-mail: sttab@sttab.cz

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.
Křižíkova 47, 150 00 PRAHA 5

Vypracoval: STTAB, spol. s r.o.	Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor		
Projektant: Ing. P. Haladej	Ved. ateliéru: Ing. M. Butor		
SV-MB, ROZŠÍŘENÍ ČOV - ETAPA 2		Datum:	Říjen 2015
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. ZAŘÍZENÍ		Stupeň:	DSP/DPS
D.11 - STATICKÁ ČÁST		Formát:	A4
Investor: Vodovody a kan.Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Zak.číslo:	VS 3/15 - 002
Stěny výztuž - pohledy a řezy		Měřítko: 1: 50	Číslo přílohy: D.11.54