


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ



LEGENDA

- 1. POTRUBÍ TL1 DN80, 100, 150, 200; HDPE100 d32, 40, 50, 63
- 2. LOŽE/PODSYP NA UROVNANÉ DNO – PÍSEK FR. 0/4
- 3. OBSYP POTRUBÍ – PÍSEK FR. 0/4
- 4. ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY: **a)** V KOMUNIKACI DLE POSOUZENÍ OBJEDNATELE PŮVODNÍ ZEMINA NEBO ZHUTNITELNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL ZHOTOVITELE **b)** V NEZPEV. TERÉNU PŮVODNÍ VÝKOPEK
- 5. OBNOVENÍ POVRCHU: **a)** V KOMUNIKACI VIZ SAMOSTATNÁ VÝKRES. PŘÍLOHA; **b)** V NEZPEV. TERÉNU ORNICE
- 6. PAŽICÍ BOXY PRO HLOUBKU VÝKOPU > 1,3m – DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE
- 7. NEOBSAŽENO
- 8. VÝSTRAŽNÁ FOLIE–BILÁ 300 MM S NÁPÍSEM “VODA”

1. TABULKA ROZMĚRŮ [mm] ČSN EN 805



TROUBA		JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	25÷36	50	80	100	150	200
VNĚJŠÍ PRŮMĚR		D	32÷50	63	98	118	170	222	
TLOUŠŤKA STĚN		t <sub>s</sub>	13	13	9	9	10	11	
DÉLKA		l	–	–	6000	6000	6000	6000	
ŠÍŘKA RÝHY		B	800	800	800	900	900	1000	
PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0/4		L	150	150	150	150	150	150	

2. TABULKA KUBATUR NA 1bm RÝHY

VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	D	32÷50	63	98	118	170	222
VYTLAČENÁ KUBATURA TROUBY	m <sup>3</sup>	0,002	0,003	0,008	0,011	0,023	0,039
KUBATURA PÍSKOVÉHO LOŽE	m <sup>3</sup>	0,120	0,120	0,120	0,135	0,135	0,150
KUBATURA OBSYPU 250 mm	m <sup>3</sup>	0,238	0,248	0,271	0,321	0,378	0,433
VYTLAČENÁ KUBATURA CELKEM	m <sup>3</sup>	0,360	0,371	0,399	0,467	0,536	0,622

POZNÁMKA

ZÁSYP V KOMUNIKACÍCH HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH max. 150 mm. HUTNĚNÍ V CELÉ ŠÍŘCE RÝHY PROVÁDĚT AŽ PO OBSYPU PROVEDENÉM MIN.300 mm NAD TROUBOU.

		ING. PETR ČEPICKÝ		Vejiřichova 272, 511 01 Tumbov tel. 606 465 721 petr.cepicky@gmail.com	
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB					
Zodpovědný projektant:		ING. PETR ČEPICKÝ			
Vyraboval:		ING. PETR ČEPICKÝ		Datum: 12/2023	
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV a.s. ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV		Stupeň dokumentace: DSP/DPS		Měřitvo: SCHÉMA	
Název akce:  MNICHOVO HRADIŠTĚ ŽIŽKOVA A OKOLÍ, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE				Paré č.:	
Příloha:				Příl. číslo: D.1.01-5	