



naše značka
5003261293

vyřizuje
Martin Zach

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
24.02.2025

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
Čechova 1151
29301 Mladá Boleslav

Věc:

Stanovení předpokládaných nákladů a způsob provedení přeložky plynárenského zařízení STL plynovod PE-100-RC d 225 a 5x plynovodní přípojky PE-80 d 32, v rámci akce "MH Žižkova a okolí, obnova vodovodu a kanalizace", ul. Dvořákova, obec Mnichovo Hradiště

Obec: Mnichovo Hradiště

Ulice: Dvořákova 885-443

K.ú. - p.č.: Mnichovo Hradiště-2418

Stavebník: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, 29301 Mladá Boleslav

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY !!!

Stavbou "MH Žižkova a okolí, obnova vodovodu a kanalizace" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasíme.

Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:

Umístění: Mnichovo Hradiště, ul. Dvořákova, č.p. 885, 593, 558, 590, 443, k.ú. Mnichovo Hradiště, ppč. 2418

ID PZ: úsek plynovodu 300348172

úsek plynovodní přípojky 466257, 466256, 300348178, 300348180, 300348182

Typ PZ: Plynovod: STL d 225 materiál PE-100-RC

Plynovodní přípojka: STL d 32 materiál PE-80 a PE-100-RC

Další důležité údaje:

- Vlastníkem PZ je provozovatel distribuční soustavy (GasNet, s.r.o.)
- Na trase plynovodu za místem přeložky, jsou další aktivní odběrná místa.
- Plynovodní přípojky v době vydání stanoviska, zásobují aktivní odběrná místa.

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: plynovod: STL d 225 materiál PE-100-RC

plynovodní přípojky: STL PE d 32 materiál PE-100-RC s ochranným pláštěm

Předpokládaná délka přeložky: plynovod - cca 94,0 m

plynovodní přípojky - cca 52 m

Povrch: zpevněný

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Další důležité údaje:

- Plynárenská zařízení musí být uložena ve vzdálenosti minimálně 1 m od všech dutých prostor, objektů, konstrukcí i oplocení.
- Projektová dokumentace musí obsahovat popis, jak bude naloženo s odpojeným plynárenským zařízením (zda bude vyjmuta ze země a zlikvidována, nebo ponechána v zemi, případně rozsah jednotlivých řešení) a podmínky pro jeho odstavení z provozu.
- Pokud není propojení nově budovaného PZ na stávající prováděno navrtáním pod tlakem, musí dokumentace obsahovat podrobný výkres a popis propojení včetně použitých balonovacích/stlačovacích přípravků, způsobu odvětrání meziprostoru, způsobu odplynění odstaveného úseku, způsobu vyříznutí stávajícího plynovodu, způsobu propojení, postup vpuštění plynu a odvzdušnění, způsobu ověření těsnosti propojovacích svarů, způsobu uzavření balonovacích sedel nebo navrácení ovality potrubí a osazení opravárenských tvarovek v místech stlačení. V případě použití ochozu nebo náhradního zásobování také popis provedení těchto činností.
- Projektová dokumentace musí obsahovat postup provádění prací.
- V nákladech není zahrnuto náhradní zásobování plynem.

Předpokládané náklady přeložky PZ:

Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společností GasNet, s.r.o. v ČR.

Předpokládané náklady představují částku u přeložky 1.845.000,- Kč bez DPH

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného plynárenského zařízení (dále jen "PZ") a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ:

1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz § 5 zákona číslo 360/1992 Sb., odstavec 3 písm. e) pro VTL PZ, písm. e) nebo h) pro STL/NTL PZ).
2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci (dále jen "PD").
5. PD přeložky PZ pro účely povolení záměru dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení.
6. Součástí PD bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany GasNet, s.r.o. vydat stanovisko k PD pro povolení záměru dle stavebního zákona.
7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky registrovaného TPG 923 01 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.
8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě kolaudačního rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.
9. Musí být splněny všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Zach'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Martin Zach
Specialista připojování PZ-Čechy 3
Oddělení připojování PZ-Čechy 3



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003261293 ze dne 24.02.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, 29301 Mladá Boleslav. K.ú.: Mnichovo Hradiště-2418.

