


OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY



BETON C 20/25, X0

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
MMA-KUS DN 80/80	0,63 x 0,28 x 0,74	0,13	1
T-KUS DN 80/80	0,63 x 0,28 x 0,74	0,13	1
KOLENO 90° DN80	0,85 x 0,28 x 0,97	0,23	3
KOLENO 30° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	1
KOLENO 22 1/2° DN80	0,26 x 0,28 x 0,55	0,04	9
KOLENO 11 1/4° DN80	0,14 x 0,28 x 0,51	0,02	10

Zodp. projektant:	Vypracoval:	<div>GEVOS</div> <div>DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 487 953 147</div>	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobaľ		
Obec: Velké Vřelisy	KÚ: Velké Vřelisy, Zamachy		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.		Datum:	IX. 2015
VELKÉ VřELISY, PEKLO OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU		Č. zakázky:	1426
		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
		Měřítko:	Č. přílohy: D.7
OPĚRNÉ BLOKY		.	