

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **Mnichovo Hradiště, Šlikova, obnova kanalizace**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **757852/17**.

Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN) provádějte **r u č n ě** s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Kabely a zařízení SEK CETIN musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

V případě nechráněných kabelů (např. v místě vjezdů na pozemek, základů oplocení apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových nebo plastových chrániček s přesahem 0,5 m na každou stranu.

Trasy inženýrských sítí uložte mimo SEK společnosti CETIN a tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy.

Na trasách SEK společnosti CETIN nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště, navýšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK (nadzemní vedení SEK), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Před záhozem, pokud dojde ke křížení SEK a stavby, pozvěte pracovníka Správy a ochrany sítí (p. Stránský, mob. 606 656613), ke kontrole. Pracovník Správy a ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Mladé Boleslavi 20.11.2017

Luděk Stránský  
Specialista správy a ochrany sítě