



1 : 500

BAKOV NAD JIZEROU, ALEŠOVA OPRAVA VODOVODU

VODOVODNÍ ŘAD - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN80 PN16 DL. 209,44m
PŘEPOJENÍ ŘADU PE d90 - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN80 PN16 DL. 2,50m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 19Ks - 19,00m

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ VODOVODNÍ ŘAD
- VODOVODNÍ ŘAD + DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- KANALIZAČNÍ STOKA
- KANALIZAČNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- PLYNOVOD + DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- EL. KABEL NN
- VRCHNÍ VEDENÍ NN
- SDĚLOVACÍ KABEL
- VRCHNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- HRANA VÝKOPU
- OBNOVA POVRCHU VOZOVKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

POZNÁMKA:

ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TÉTO SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ JAKÝCHKOLI ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT A NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ A NOVÉ I.S. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT SÍTĚ VYTYPYČENY JEJICH SPRÁVCI. V BLÍZKOSTI I.S. PROVÁDĚT VÝKOP RUČNĚ BEZ POUŽITÍ MECHANIZACE.

Výškový systém : Bpv.
Souřadnicový systém: S-JTSK

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS DVOŘSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 594 455
Ing. M. Ulbrich	Z. Zobal	
Obec: Bakov nad Jizerou	KÚ: Bakov nad Jizerou	
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav	Datum:	
BAKOV NAD JIZEROU, ALEŠOVA OPRAVA VODOVODU		Č. zakázky: 1712
		Číslo kopie:
		DPS
SITUACE ROZSAHU OPRAVY KOMUNIKACE		Měřítko:
		1 : 500
		Č. přílohy: 11