



Vodohospodářské inženýrské
služby, a.s.
řížová 472,
150 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
10.2.2014

NAŠE ZNAČKA
1063275430

VYŘIZUJE / LINKA
V.Rylich/ 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ml. Boleslav/ 18.2.2014

Buda, vodovod-připojení na SV Bakov n.Jizerou- trasa Buda-Horka u Bakova n.J.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s vydáním stavebního povolení za těchto podmínek. Stavbou bude dotčeno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák.č.458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma (kabelové vedení 0,4kV a venkovní vedení 322 kV). Projektová dokumentace musí obsahovat jeho zakres. Podklady k vyjádření existenci sítí možno získat na adrese <https://geoportal.cez.cz/geoportal/>. Pozor na příklady z poj.skříní do elektroměrových rozvaděčů, které jsou majetkem jednotlivých odběratelů a nejsou zaznamenány v našem informačním systému.

Před vydáním stavebního povolení požádat o souhlas s umístěním stavby a k povolení činnosti v ochranném pásmu.

Požadavek na el. energii bude řešen na základě podané žádosti a uzavření smlouvy o připojení, v případě že požadavek vyvolá investici ze strany provozovatele Distribuční soustavy bude možné napojení až po její realizaci.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.

Uložení vodovodu musí být provedeno dle ČSN 736005 - prostorová úprava vedení, tak aby nezasahoval do pásma určeného pro energetiku-platí i pro křížení.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, viz výše uvedený odkaz, které musí být doloženo společně s naším vyjádření k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem

Václav Rylich
Technik správy energetického
majetku VN, NN region Střed



ZÁPIS O VYTYČENÍ PODZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 |

DNE 13. 2. 2014 BYLO VYTYČENO PODZEMNÍ VEDENÍ V KATASTRU MĚSTA/OBCE:

OBEC KORKO

ULICE

JINÉ URČENÍ MÍSTA VYTYČENÍ

VYTYČENÍ BYLO PROVEDENO V KABELOVÉM ÚSEKU

☒ POMOCÍ HLEDAČE KABELŮ A SITUAČNÍHO PLÁNU ☐ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ Z GIS

NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY Č.

ZE DNE

PRO STAVBU, AKCI VOODOO

SUBJEKT (DÁLE JEN OBJEDNATEL): VOODOO PODPÍRÉKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

ULICE, OSADA KŘÍŽOVÁ

Č. P. / Č. OR.

OBEC / MÍSTNÍ ČÁST PRAHA 5

PSČ

DATUM NAROZENÍ / IČ

ODPOVĚDNÁ OSOBA P. HOLBO

TELEFON 602 877 542

Vytyčení bylo provedeno na základě žádosti Vyjádření o existenci podzemních silových vedení ve správě ČEZ Distribuce, a. s., (dále jen ČEZ) ze dne _____ vydaného pod zn. _____.

Vytyčení bylo provedeno ve všech místech možného ohrožení zařízení ČEZ podle požadavků pracovníků objednatele, kteří si vyznačenou trasu označili kolíky / _____ barvou¹⁾. ČEZ neodpovídá za stav označení a případné přemístění těchto kolíků. V případě nejasné trasy kabelového vedení budou v místech označených na situačním zákresu provedeny se zvýšenou opatrností ručně vykopané sondy k upřesnění umístění kabelů.

Vytyčený kabel je chráněn ochranným pásmem ve smyslu §46 zákona č. 458/2000 Sb. Ve vytyčeném úseku se může nacházet uzemňovací soustava nebo spojka, které jsou součástí kabelového rozvodu a nesmí být s nimi bez vědomí ČEZ jakkoliv manipulováno.

Přílohou je / není²⁾ situační zákres vytyčeného zařízení (včetně okótování trasy kabelů), který pořídil objednatel – zástupce ČEZ s ohledem na to, zda je to na základě pevných bodů v okolí vytyčované trasy možné.

¹⁾ Nehodící se škrtně a případně se vyplní barva, kterou je trasa kabelu v terénu vyznačena.

²⁾ Nehodící se škrtně.

VYTYČENÍ PROVEDL ŠTORCH

DNE 13. 2. 2014

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE, TELEFON 724 37 37 95

za ČEZ Distribuční služby, s. r. o., Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, IČ 26871823

PODPIS (RAŽÍTKO)

PODMÍNKY PRO ČINNOST V OCHRANNÉM PÁSMU PODZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:

- 1) Objednatel prokazatelně seznámí s polohou podzemního vedení pracovníky, kteří přijdou s vedením do styku a upozorní na možnou odchylku uložení vedení. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práci v blízkosti elektrického zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 34 31 08 a ČSN 34 31 01.
- 2) Objednatel není oprávněn užít k provádění zemních prací mechanismy (hlubiče, bagry apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu, ve vzdálenosti 1–2 m na každou stranu od osy krajního kabelu je oprávněn užít mechanismy pouze po předchozím ověření přesné polohy kabelu pomocí ručně vykopaných sond.
- 3) Podkopané kabely a spojky budou podloženy a podchyceny tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození a zemina pod podložkou musí být řádně udusaná. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí objednatel přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ a požádá o uvedení kabelu do beznapětového stavu. V případech, kdy bude docházet k omezení dodávky elektřiny zákazníkům na dobu delší než 20 min., je objednatel povinen požádat ČEZ o vypnutí a zajištění zařízení alespoň 40 dnů předem.
- 4) Obnažení nevytyčených energetických zařízení objednatel okamžitě ohlásí na poruchovou linku Skupiny ČEZ 840 850 860 (nepřetržitá služba) a s pokračováním prací vyčká až do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864. Na toto telefonní číslo okamžitě ohlásí každé poškození vedení a to i v případě, že nedojde k bezprostřednímu poruše nebo přerušení dodávky elektřiny.
- 5) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve objednatel ke kontrole odpovědného pracovníka ČEZ. Kontrola musí být domluvena předem při vytyčování kabelů ve správě ČEZ. Pracovník ČEZ provede kontrolu stavu kabelového vedení, zjištění viditelného poškození, dodržení původní trasy vedení a použití odpovídající technologie uložení zařízení ČEZ dle ČSN 33 2000-5-52. Pověřená osoba dá písemný souhlas k zasypání kabelů, nebo v případě zjištění závad bude stanoven způsob a termín odstranění závad. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakryty.
- 6) V případě vzniku škody či úrazu provozem elektrického vedení nebude objednatel uplatňovat vůči ČEZ náhradu.
- 7) Na vytyčenou trasu podzemního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy těžkými vozidly musí být upraveny podle pokynů ČEZ. V ochranném pásmu zařízení se zároveň nesmí snižovat nebo zvyšovat konečná vrstva zeminy nad kabelem bez souhlasu ČEZ.
- 8) Nedodržení těchto podmínek je porušení právní povinnosti a objednatel se vystavuje právnímu postihu ze strany SEI.
- 9) Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor (objednatel) stavby.
- 10) V případě zničení nebo vytrhání vytyčovací kolíků, nebo v případě zahájení zemních prací v místě určení později než do 1 měsíce od provedení vytyčení, je objednatel povinen přizvat zástupce ČEZ k opétnému určení polohy kabelu.
- 11) Investor odpovídá 36 měsíců za případné poškození zařízení ČEZ v místech souběhu a křížení se stavbou.
- 12) Další podmínky:

S TĚMITO PODMÍNKAMI BYL SEZNÁMEN A VYTYČENOU TRASU KABELU PŘEVZAL

Objednatel zajistí ochranu zařízení ČEZ v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN (především ČSN 33 2000-5-52 „Výběr a stavba elektrických zařízení“, ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“), PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení ČEZ, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení ČEZ během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů především dodržováním podmínek pro činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ, které jsou nedílnou přílohou „Souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení DS ČEZ“ a na „Zápisu o vytyčení podzemního zřízení DS“. V případě, že objednatel bude provádět opravu svého zařízení, stavbu nebo jeho části pomocí třetí osoby, zavazuje se seznámit takovou osobu s těmito podmínkami a zavázat ji k jejich dodržování. Odpovědným subjektem ve vztahu k ČEZ je však nadále objednatel.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to ve všech místech, kde může dojít k ohrožení podzemního silového vedení ve správě ČEZ.

ZA OBJEDNATELE

V

DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

SUBJEKT

PODPIS (RAZÍTKO)

Zápis čís. 142111 2014
ZÁPIS O VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Dne: 14.2. 2014 bylo vytyčeno podzemní vedení komunikační sítě (dále jen PVKS)

V katastru obce ŽUDA, HORKY, KOPRNIC, HL. BOCESLAV okres:

Přesné určení rozsahu vytyčení: (pokud nelze uvést zde, uveďte se na druhé straně, nebo v příloze) Počet příloh: 1

VYTYČENÁ BYLA NEPROVOZOVANÁ SÍŤ V POŽADOVANÉM
ROZSAHU. V OBLASTI ŽUDA A HORKA NELZE VYTYČIT,
KABELY JSOU PŘEDUŠENY.

Vytyčení bylo provedeno pomocí kabelového hledače a polohopisných plánů od Telefónica Czech Republic, a.s.

Objednavatel:

pro akci: ŽUDA, VOJVOUD - PŘIPOJENÍ NA SV. BAKOV N. 312

SV HL. BOC, ROZŠÍŘENÍ SEVEROVÝCHODNÍ VĚTVE

a to ve všech místech požadovaných při vytyčení přímo objednavatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, který si vytyčenou trasu na terénu vyznačil a za způsob a kvalitu odpovídá. Zhotovitel neodpovídá za případné přemístění vytyčovacími prvky a upozorňuje, že při práci v blízkosti PVTS je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon číslo 127/2005 Sb., o el. komunikacích a o změně dalších souvisejících zákonů, vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podmínky provozovatele sítě uvedené ve Vyjádření o existenci PVKS:

č.j. 560250/13, 718217/13, 655725/13 ze dne

Při pracích v blízkosti tras podzemních vedení komunikační sítě (dále PVKS) je zejména nutno:

- před zahájením prací je žadatel povinen zajistit prokazatelné seznámení pracovníků provádějících zemní práce s polohou PVKS na staveništi a s podmínkami práce v těsné blízkosti PVKS
- zemní práce provádět podle podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci PVKS
- zástupci provozovatele PVKS neprodleně oznámit případné poškození kabelů, v případě jeho nedosažitelnosti oznámit poškození ohlašovně poruch č. tel. 800184084
- pomocné zařízení (patníky, kontrolní měřicí objety, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy apod.), které jsou součástí kabelové trasy, nesmí být bez vědomí provozovatele PVKS dotčeno ani přemístěno.

Před záhozem pozvat zástupce provozovatele PVKS ke kontrole.

Zástupce provozovatele sítě:

Další podmínky a informace: Přesnou polohu a hloubku kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Žadatel, nebo jeho oprávněný zástupce prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to na všech místech, kde podle projektové dokumentace může dojít k ohrožení PVKS.

V KOPRNIC dne: 14.2. 2014

Vytyčení převzal a na terénu vyznačil:
(žadatel, nebo jeho zástupce)

Za VIS, A.S.

(uvést firmu)

Jméno:

Podpis:

Vytyčení provedl: Miroslav Forchtner-OFIM

Miroslav Forchtner - OFIM
Vinice 4 E
294 41 Dobruška
IC: 247 54 860, tel.: 606 936 160

Podpis: