

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: VIS/40/14/Hor
Ze dne: 28. dubna 2014

Naše zn.: KHSSC 20420/2014

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Datum: 5. května 2014

Vodohospodářské inženýrské
služby, a.s.
Křížová 472/47
150 39 Praha 5

Buda – vodovod – připojení na SV Mladá Boleslav - závazné stanovisko pro územní a stavební řízení

Na základě žádosti stavebníka společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 plnomocně zastoupeného společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IČO 60193689 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Buda – vodovod – připojení na SV Bakov nad Jizerou“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu „Buda – vodovod – připojení na SV Bakov nad Jizerou“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nových částí veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z ukončení vodovodních řadů pro distribuci pitné vody. Stanovení musí být provedena minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběry i rozborů vzorku vody musí být zajištěny odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 zákona.

Odůvodnění:

Dne 29. dubna 2014 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Buda – vodovod – připojení na SV Bakov nad Jizerou“. Dokumentaci vypracoval v lednu 2014 pan Ing. Kužel.

Předmětem dokumentace je výstavba nového přiváděcího vodovodního řadu, přípojka NN v délce 76 m, výstavba nové posilovací čerpací stanice a k ní připojené nové vodovodní řady, které budou připojeny na stávající vodovodní řad ze směru od města Bakov nad Jizerou. Dále je projektováno odkalovací potrubí, které bude pokládáno do výkopu k novému vodovodnímu řadu „A“. Vodovodní řad „A“ bude veden od napojení na stávající řad před domem čp. 26 v obci Horky u Bakova nad Jizerou částečně ve zpevněných komunikacích a částečně mimo komunikace až do místa napojení na stávající rozvody v obci Buda před domem čp. 1. Vodovodní řad bude proveden z LTH nebo PE DN100 o celkové délce 2091,53 m. Na trase řadu je podle PD navrženo dostatečné množství provozních armatur. Podél trasy řadu „A“ budou položeny dva odkalovací řady O.2 PE d90 v délce 1397,47 m a O.1 PE d90 v délce 241,93 m.

Na pozemku parc. č. 181/21 v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou a s ním sousedících bude vybudována čerpací stanice pitné vody pro posílení a regulaci tlaku. PČS bude jako prefabrikovaný tenkostěnný železobetonový objekt o půdorysných vnějších rozměrech 2,5 x 2,38 a výšky 3,49 m. Zastřešení bude dřevěným krovem s krytinou. Větrání bude zajištěno dvojicí chráněných větracích otvorů. V objektu bude automatická tlaková stanice Hydrovar s dvěma regulovanými vertikálními čerpadly 2x 2 l/s, propojení na vodovodní rozvody bude pomocí nerezového potrubí DN 50. Napojení PČS na stávající vodovodní přívodní řad PVC d90 bude pomocí řadu „B.1“ a „B.2“ z LTH DN100 v délce 62,27 m.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona a § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.



Eva Jouklová
Bc. Eva Jouklová

ved. odd. hygieny obecné a komunální
územního pracoviště v Mladé Boleslavi

Rozdělovník
Adresát – osobně
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.