



Voda je život, chraňme ji! ®

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

VIS, a.s.
 Křížová 472/47
 150 39 Praha 5

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
 1556/14/Dv

Vyřizuje/linka
 Dvořáková/247

Ml.Boleslav
 5.2.2014

Buda, nový přivaděč vodovodního řadu „A“, nová posilovací čerpací stanice vč. vodovodního řadu „B.1“ a „B.2“, odkalovací potrubí „O.1“ a „O.2“ a přípojky NN – vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Investor – VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav

SO 01 Vodovodní řady a odkalovací potrubí

Před zahájením stavby požádá investor o vytyčení stávajícího vodovodního řadu – provoz vodovodů VaK v Mnichově Hradišti (pan Marek, tel. 326 771 014). Při křížení s ostatními IS požadujeme dodržení ČSN 73 6005.

Navržený vodovod a kanalizace budou vedeny po pozemcích a komunikacích obce, trvale volně přístupné pro potřeby provozování a údržby, přístup i pro těžkou mechanizaci (tlakový vůz). V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízeno věčné břemeno pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.

Při realizaci stavby **bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** (DN ≤ 500mm - 1,5m, DN > 500mm - 2,5m) (resp. 2,5 m pro potrubí se dnem uloženým hlouběji než 2,5 m) na obě strany od líce potrubí dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu §23, odst. 3 a 5. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s dovolením příslušného správce sítě.

V rámci nové výstavby dojde k připojení vodovodních přípojek, které budou dotčeny stavbou zasaženy.

SO 02 Objekt PSČ

Na parc.č. 181/21 se nenachází žádné vodohospodářské zařízení ve správě naší a.s.

SO 03 Přípojka NN

V trase přípojky se nachází VP pro č.p. 27, která je v majetku majitele připojené nemovitosti.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

**VODOVODY A KANALIZACE
 MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
 Čechova 1151
 293 22 Mladá Boleslav 82

Ing. Vladimír Stehlík
 výrobní náměstek

Obdrží : P 4

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111
 provolba 326 376 xxx
 Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
 URL: www.vakmb.cz

