

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

Ing. Petr Čepický  
V&K Engineering  
Vejrichova 272  
511 01 Turnov

Sp. zn.: S-KHSSC 56925/2017  
Č. j.: KHSSC 56925/2017

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.  
Tel.: 326 929 045  
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Datum: 13. října 2017

**Josefův Důl – obnova vodovodu a kanalizace - závazné stanovisko pro stavební řízení**

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 na základě plné moci zastoupeného panem Ing. Petrem Čepickým, IČO 49297945, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Josefův Důl – obnova vodovodu a kanalizace“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Josefův Důl – obnova vodovodu a kanalizace“

**s e s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.



2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z ukončení vodovodního řadu A-1. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu požadavků ustanovení § 4 odst. 1 zákona.

### Odůvodnění:

Dne 12. října 2017 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro stavební řízení (udržovací práce) na stavbu „Josefův Důl – obnova vodovodu a kanalizace“. Dokumentaci vypracoval v 2017 pan Ing. Petr Čepický, č. zakázky 1719.


Dokumentace řeší obnovu stávajícího vodovodu a kanalizace a to včetně přípojek v obci Josefův Důl na pozemku parc. č. 75/1. Posouzení z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podléhá jen nová část veřejného vodovodu.

Vodovod bude rozdělen do dvou řadů, řad A bude proveden z potrubí LTL DN 80 v celkové délce 187,7 m a řad A-1 bude proveden v délce 6,9 m. Řad A bude veden v komunikaci a začínat bude napojením na stávající vodovod cca na úrovni domu čp. 32, veden bude až na konec ulice, kde se lomí a je ukončen opět napojením na stávající řad cca na úrovni budovy obecního úřad Josefův Důl. Řad A-1 je na řad A napojen odbočuje u domu čp. 28 na pozemek parc. č. 51, ukončen je sestavou podzemního hydrantu.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona a § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.



  
Bc. Eva Jouklová  
ved. odd. hygieny obecné a komunální  
pro okres Mladá Boleslav

Rozdělovník  
Adresát – poštou  
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.