



STRENICE
OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
ŘAD III.

CELKOVÁ DÉLKA 264,73m
VODOVODNÍ ŘÁD - LITINOVÁ TROUBA HŘDLOVÁ DN80 PN16 DL. 243,25m
VODOVODNÍ ŘÁD - LITINOVÁ TROUBA HŘDLOVÁ DN80 PN16 TEPELNĚ IZOLOVANÁ DL. 21,48m + ETÁŽE DL. 1,64m A 1,60m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 18ks - 85,68m

STRENICE
OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
ŘAD IV.

VODOVODNÍ ŘÁD - HDPE100 d90 SDR11 SE SKOŘEPINOU PROTI ODĚRU DL. 32,00m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 2ks - 2,25m

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ VODOVODNÍ ŘÁD
- VODOVODNÍ ŘÁD - DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VYTÝČENO
- VODOVODNÍ ŘÁD - DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - ORIENTAČNĚ
- KAVALIZAČNÍ STOKA - PŘÍPOJKY
- EL. KABEL NN
- VRCHNÍ VEDENÍ NN
- VRCHNÍ VEDENÍ VN
- EL. KABEL VO
- SŘEŤOVACÍ KABEL
- VRCHNÍ SŘEŤOVACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA:
ZAPŘES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TĚTO SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ
JAKÝCHKOLI JEINŽNÍCH PRACÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT ANEPOSKODIT STÁVAJÍCÍ A NOVÉ I.S. PR
JAKÝCHKOLI JEINŽNÍCH PRACÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT ANEPOSKODIT STÁVAJÍCÍ A NOVÉ I.S. PR
VÝKOP RUCNĚ BEZ POUŽITÍ MECHANIZACE.

Výškový systém : Bpiv.

Soutlařicový systém : S-JTSK

<div>GEVOS</div> <div>POSLEDNÍ NÁČRTOV DOKUMENTACE 488 610 POSLEDNÍ NÁČRTOV M. 20.20.453</div>	Vypracoval:	Datum: II. 2018 Č. zakázky: 1714
	Zobal	
	Ing. M. Jilových	
	KU: Střenice	
Objednatel: VAK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		
III. 2018		
Č. zakázky: 1714		
OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ		
Číslo kopie:		
DPS		
Měřítko:		
1 : 200		
SITUACE - ŘAD III., IV.		
Č. přílohy: 7		