


6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Votrubová	HIP	Ing. Sommer	T. KONTROLA	Ing. Středa
PROJEKTANT	Ing. Votrubová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Jiří Miškovský	DATUM	03/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.			OKRES	Mladá Boleslav
AKCE: Bakov nad Jizerou ČOV, intenzifikace				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 6115 01 04
				STUPEŇ	DVZ
				FORMÁT	
				MĚŘÍTKO	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	010020/18/1
PŘÍLOHA: Vyjádření dotčených orgánů				ČÍSLO PŘÍLOHY	E.2
					a 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

SEZNAM DOKUMENTŮ

- Souhlas dle § 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. k akci Bakov nad Jizerou, ČOV č.stav. 712/2017 ze dne 28.4. 2017 vydal Městský úřad Bakov nad Jizerou, odb.stavební a ŽP
- Stanovisko č.j. ŽP-336.2-53258/2016 ze dne 20.12.2016 vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
- Stanovisko k akci Bakov nad Jizerou, ČOV č.j. ČIŽP/41/OOV/1012608.004/16/PLKL ze dne 13.12.2016 vydala Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
- Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení č.j. KHSSC 61471/2016 ze dne 5.12.2016 vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Ev.č.MB-1066-2/2016/PD ze dne 6.12.2016 vydal ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav
- Stanovisko správce povodí a správce toku č.j. PVZ/16/40535/Kv/0 ze dne 28.11.2016 vydalo Povodí Labe, státní podnik
- Stanovisko pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j.967/2016 ze dne 21.9.2016 vydaly České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové
- Závazné stanovisko MP-SOP1773/16-2/Lj DUCR-54092/16/Lj ze dne 1.9.2016 vydal Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha
- Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení č.j. 16913/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 5.10.2016 vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- Stanovisko k akci Bakov nad Jizerou, ČOV zn. 1089215111 ze dne 9.8.2016 vydala ČEZ Distribuce, a.s.
- Souhlas vlastníka pozemků se stavbou na akci Bakov nad Jizerou, ČOV vydal Město Bakov nad Jizerou
- Souhlas s obsahem veřejnoprávní smlouvy na stavbu Bakov nad Jizerou, ČOV ze dne 20.2.2017 vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblast.ředitelství Hradec Králové



MĚSTSKÝ ÚŘAD BAKOV NAD JIZEROU

ODBOR STAVEBNÍ a ŽP

Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

HDP 100	1638
- 2 -05- 2017	
<i>147</i>	Priloh: Zařazení:

Sweco Hydroproject a.s.
Táborská 940/31
14016 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
čj.stav. 712/2017

VYŘIZUJE / LINKA
A. Šlechtová/36
slechtova@bakovnj.cz

BAKOV NAD JIZEROU
28.4.2017

Sdělení ve věci žádosti o vyjádření k povolení stavby: **Bakov nad Jizerou, ČOV – rekonstrukce včetně odlehčení** na pozemcích stavebních parcel st. 1521, st. 1522, st. 1525, st. 1611 a pozemcích parcelní číslo 899/5, 974/26, 974/27, 974/29, 1270/26, 1270/46 v k.ú. Bakov nad Jizerou.

Na základě podané žádosti ze dne 26.4.2017 týkající se povolení navrhované stavby: **Bakov nad Jizerou, ČOV – rekonstrukce včetně odlehčení** na pozemcích stavebních parcel st. 1521, st. 1522, st. 1525, st. 1611 a pozemcích parcelní číslo 899/5, 974/26, 974/27, 974/29, 1270/26, 1270/46 v k.ú. Bakov nad Jizerou, Vám sdělujeme následující. Odbor stavební a ŽP Městského úřadu Bakov nad Jizerou po seznámení se s podklady na výše uvedenou akci konstatuje, že navrhovaná stavba je v souladu se záměry územního plánování. Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby uzavřená mezi žadatelem, kterým je společnost Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav, Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, a správním orgánem na výše uvedenou stavbu ze dne 6.3.2017 pod č. j. stav.408/2017/per/328/7-2 nabyla účinnosti dne 18.2017. Zároveň Vám sdělujeme, že se jedná o souhlas dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební a ŽP
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou
-2-

Anna Šlechtová
Anna Šlechtová
referent odboru stavebního a ŽP



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Č.j.: ŽP – 336.2 – 53258/2016

Datum: 20.12.2016

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

BX 053756 4953C2 5023

HDP 100	DOVEDKA
22-12-2016	
Priloh:	Zařazeno:

Bakov n. Jiz. – ČOV Bakov nad Jizerou, rekonstrukce včetně odlehčení - žádost o vyjádření

VYJÁDŘENÍ

Dne 14.11.2016 jste odboru životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi, se žádostí o stanovisko pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, doručili projektovou dokumentaci, která řeší stavbu „Bakov nad Jizerou ČOV, intenzifikace“ na pozemcích p.č.st. 1521,1522,1525 a 1611 a p.č. 974/26, 974/27, 974/29, 1270/26, 1270/46, 899/1, 899/5 a 897, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou.

Jedná se o pozemky v areálu investora a na přístupové komunikaci k němu v těsné blízkosti vstupní brány. Leží v záplavovém území.

Jde o rekonstrukci stávající odlehčovací komory městské kanalizační sítě před čistírnou a rekonstrukci stávajících a výstavbu nových objektů čistírny odpadních vod Bakov nad Jizerou.

Rekonstruovaná provozní budova bude vytápěna a temperována elektrickými přímotopy.

Dne 14.12.2016 jste vodoprávnímu úřadu doložili stanovisko Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové.

Stavební objekty:

Skupina objektů 01 – Úpravy na kanalizaci

Skupina objektů 02 – Čistírna odpadních vod

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

K předložené žádosti odbor životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi vydává toto stanovisko:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme podle § 104 odst. 9 toto závazné stanovisko:

Se záměrem souhlasíme za předpokladu respektování následujících podmínek:

- Intenzifikace čistírny odpadních vod je podle § 55 vodní dílo a ve smyslu § 15 odst. 1 vyžaduje stavební povolení. Toto povolení vydává zdejší vodoprávní úřad. Povolení k nakládání s vodami (k vypouštění odpadních vod do vod povrchových) z intenzifikované čistírny je podle ustanovení § 9 odst. 5 možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení. Žádost bude doložena v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Novotná, tel. 326716113

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – předloženým záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond k.ú. Bakov nad Jizerou (p.č. 1270/26 - trvalý travní porost) – viz záznamy staveniště B.8.6. str. 44 souhrnné technické zprávy.

Souhlas s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu po dobu výstavby není třeba (§9 odst. 2 písm. d) zákona) – nezemědělské účely na dobu kratší jednoho roku, je-li termín zahájení nezemědělského využití písemně oznámen. V případě, že doba trvání stavby bude delší než jeden rok, požádá investor o souhlas s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (žádost + podklad pro výpočet odvodů viz příloha). Potřebné doklady Vám vyhotoví např. AGROPLAN s.r.o., Praha 4, Jeremenkova 9 (tel. 241431672), Ing. Dorotková, (mobil. 737772139, bydl. 326773192). Informaci dle bodu k) žádosti poskytne příslušný stavební úřad. Vzhledem k tomu, že nejpozději 15 dnů před zahájením stavby budete mít povinnost písemně oznámit zahájení realizace záměru, zasíláme v příloze rovněž příslušný formulář. V daném případě investor zároveň zvažuje trvalé odnětí půdy pozemku p.č. 1270/6 ze zemědělského půdního fondu (v tomto případě výpočet odvodů není třeba dokládat).

Pozemky uvedené v dokumentaci pro zábor staveniště - B.8.6. (str. 44) souhrnné technické zprávy - p.č. 974/26 v KN ost. plocha, pozemek p.č. 974/29 (trvalý travní porost) je dle zákresu v katastrální situaci mimo hranice zařízení staveniště – bez připomínek.

Vyřizuje: Šorejsová, tel. 326716142

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu dodržení ustanovení § 5 odstavec 3 bez připomínek.

Vyřizuje: ing. Novák, tel. 326716103


Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s předloženým záměrem souhlasíme. O odpadech vznikajících při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.

Vyřizuje: Ing. Rodová, tel. 326716106

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s výše uvedeným záměrem souhlasíme bez připomínek.

Vyřizuje: Ing. Rodová, tel. 326716106

Magistrát města Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
odbor životního prostředí
293 01 Mladá Boleslav


Ing. Jan Jihlavec
vedoucí odboru

Příloha:

- PD

- formuláře QF OŽP-03-01, QF OŽP-03-02, QF OŽP-03-25, QF OŽP-03-28



Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany vod
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel: +420 233 066 201, fax: +420 233 066 103
e-podatelna: podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz
ID datové schránky: 4dkdzty
IČ: 41 69 32 05

dle rozdělovníku

Číslo jednací:	Vyřizuje / linka / mail:	Místo, datum:
ČIŽP/41/OOV/1012608.004/16/PJJ	Mgr. Jan JELÍNEK / 205 / jan.jelinek@cizp.cz	Praha, 13.12.2016

Věc: Stanovisko k akci „Bakov nad Jizerou, ČOV – rekonstrukce vč. odlehčení“

ČIŽP obdržela 22. 11. 2016 od společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. žádost o stanovisko k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k výše uvedené akci.

Na stávající ČOV Bakov nad Jizerou o projektované kapacitě 5000 EO jsou OV přiváděny jednotnou gravitační kanalizací. Nově budované části kanalizace v rámci spádové aglomerace jsou již řešeny jako oddílné. Reálné zatížení ČOV je cca 3000 EO. Recipientem odlehčovaných i čištěných OV je řeka Jizera v ř. km 47,8.

Dokumentace řeší celkovou rekonstrukci a modernizaci ČOV s finální projektovanou kapacitou 4600 EO dle BSK₅. ČOV po rekonstrukci bude řešena následovně: přítok OV do odlehčovací komory, kde budou odlehčovány průtoky nad 211,7 l/s do recipientu přes hrubé česle; čerpací stanice č. 1 bude čerpat OV na nové mechanické předčištění a biologickou linku do výše její kapacity 42,3 l/s; OV v rozmezí průtoků 42,3 – 211,7 l/s budou čerpány z čerpací stanice č. 2. na stávající mechanické předčištění (jemné strojně stírané česle a lapák písku) a po mechanickém předčištění budou vypouštěny do odtoku ČOV; nový objekt integrovaného mechanického předčištění se separátorem písku (navazující na ČS č. 1); rozdělovací objekt na dvoulinkový biologický stupeň čištění, kdy každá linka obsahuje v sekcích anoxický selektor (cca 25 m³), denitrifikační stupeň (cca 173 m³), nitrifikační stupeň (cca 551 m³) a dvojici dosazovacích nádrží (2 x cca 115 m³); nový měrný objekt na odtoku ČOV (Parshallův žlab); přebytečný kal bude po gravitačním zahuštění ve stávajících kalových nádržích akumulován v nové uskladňovací nádrži (180 m³) a dále odvážen na externí kalovou koncovku.

Návrhové hydraulické zatížení Q₂₄ je 982,2 m³/den (11,4 l/s).

Návrh emisních limitů v mg/l:

	„p“	„m“
BSK ₅	18	25
CHSK _{Cr}	70	120
NL	20	30
N-NH ₄	8 (prům.)	15
P _{celk.}	2 (prům.)	5

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany vod, nemá k předložené dokumentaci připomínky a souhlasí s navrženými limity vypouštěných odpadních vod pro povolení k nakládání s vodami ČOV po rekonstrukci.

Ing. Robin NÁŠE
vedoucí oddělení

Na vědomí:

1. Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081
2. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983
3. Magistrát statutárního města Mladá Boleslav - OŽP, IČ: 00238295



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: 141/2016/860
Ze dne: 8. listopadu 2016

Sp. zn.: S-KHSSC 61471/2016
Č. j.: KHSSC 61471/2016

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Sweco Hydropojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Datum: 5. prosince 2016

Bakov nad Jizerou – ČOV, intenzifikace - závazné stanovisko pro územní a stavební řízení

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČO 46356983 plnomocně zastoupeného společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – ČOV, intenzifikace“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – ČOV, intenzifikace“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro nové rozvody pitné a teplé vody použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Odůvodnění:

Dne 14. listopadu 2016 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – ČOV, intenzifikace“. Dokumentaci vypracovala v září 2016 společnost Sweco Hydroprojekt a.s., hlavní inženýr Ing. Ladislav Sommer.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci odlehčovací komory před čistírnou a rekonstrukci stávajících a výstavbu nových objektů ČOV Bakov nad Jizerou a to na stávajících pozemcích.

Před vlastní čerpací stanicí bude vybudována nová odlehčovací komora. Před čerpací stanicí bude zřízen nový lapák šterku, stávající šneková stanice bude nahrazena dvojicí nových čerpacích stanic s ponornými kalovými čerpadly. Bude vybudován nový objekt mechanického předčištění, odpadní vody budou následně odváděny na biologický stupeň čistírny. Obě aktivační nádrže budou sanovány a navýšeny o 1 m, čímž dojde k objemovému rozšíření aktivačního procesu o cca 240 m³. V aktivačních nádržích budou vestavěny nové nenosné příčky oddělující anoxický selektor, denitrifikační a nitrifikační sekce. Anoxické sektory a denitrifikace budou vybaveny ponornými míchadly, sekce nitrifikace pak jemnobublinným aeračním systémem. Instalována bude trojice dmychadel zajišťující dodávku vzduchu pro nitrifikační sekce systému včetně měření koncentrace rozpuštěného kyslíku s přímou návazností na regulaci dodávaného vzduchu. Kompletně nově bude osazeno strojně-technologické vybavení stávajících dosazovacích nádrží, současně dojde k navýšení provozní hladiny v nádržích. Nově bude řešena technologie uskladnění a dávkování chemického srážedla pro účely ustavení procesu zvýšené chemické eliminace sloučenin fosforu (dávkování síranu železitého). Stávající měrný objekt, který je situován před nátokem na biologický stupeň bude přemístěn na odtok z ČOV. Vyprodukovaný přebytečný aktivovaný kal bude přečerpáván do nádrže aerobní stabilizace, kde bude gravitačně zahušťován a aerobně stabilizován. Aerobně stabilizovaný kal bude odvážen k další řízené likvidaci.

V objektu provozní budovy budou vybourána okna, dveře, vybouráno bude sanitární zařízení. Následně budou osazeny nové výplně, vybudováno nové sanitární zařízení (sprchový kout, umývadlo s průtokovým ohříváčem, WC) a místnost občasně obsluhy. Nové povrchy podlah. Nové vytápění přímotopnými elektrickými radiátory. Provedeny budou nové části rozvodů pitné a teplé vody. Sanitární zařízení bude větrané okny, ale i podtlakově ventilátorem, ostatní prostory objektu jsou rovněž dostatečně odvětrány a osvětleny.

V nových armaturních prostorách bude zajištěno dostatečné umělé osvětlení, větrání a případně i vytápění.

Pro skladování síranu železitého bude zhotovena dvouplášťová stojatá nádrž z PE-HD o objemu 11 m³, která bude umístěna vedle objektu aktivačních nádrží. Síran bude do nádrže dopravován cisternou. Vedle nádrže bude umístěna temperovaná skříň s dvěma dávkovacími čerpadly.

Zdrojem vzduchu pro aerační systém, zdroj vzduchu pro lapáky pisku a lapák šterku bude dvojice dmychadel, z toho jedno dmychadlo bude plnit funkci montované rezervy. Dmychadla budou osazena ve venkovním prostředí na základové desce v blízkosti nádrže aerobní stabilizace kalu. Výkon jednoho dmychadla bude 260 m³/hod. Dmychadla budou opatřena protihlukovými kryty, filtry a tlumiči na sání. Nejbližší venkovní chráněný prostor obytných staveb je vzdálen cca 250 m.

Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace na území ČOV a v jejím okolí. ČOV bude vystrojena některými technologickými celky, které by mohly být významnějším zdrojem hluku, projekt však navrhuje jejich doplnění o prvky, které zabrání zhoršení

hlukové situace. V průběhu výstavby budou přijímány takové opatření, aby nedocházelo k rušení okolí nad přípustnou míru a to včetně faktorů hluku i vibrací.

Podmínka tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podkladovou dokumentaci máte k vyzvednutí na podatelně KHS Stř. kraje, ÚP Mladá Boleslav, Bělská 151, Mladá Boleslav, žádáme Vás o její vyzvednutí do 4 měsíců od obdržení stanoviska. Pokud se tak nestane, bude PD skartována.

Otisk úředního razítka

Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav

Rozdělovník
Adresát – datovou schránkou
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **91974570-15240-161213125849**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 422562413 byla systémem přenesena dne 06.12.2016 v 13:00:30. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 13.12.2016 v 12:58:59. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **06.12.2016 13:50:24**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 55**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Adresa: Dittrichova 329/17, 12000 Praha 2, CZ

ID datové schránky: hhcai8e

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.12.2016 v 12:59:12. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 13.12.2016 12:16:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1D 40 E2**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Eva Jouklová, vedoucí oddělení, oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Mladá Boleslav, 112, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze [IČ 71009159]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 4**

Pracoviště: **IC Náměstí Hrdinů**

V Praze dne 13.12.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jindra Vopinková

Otisk úředního razítka:



91974570-15240-161213125849

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Tel.: 950 861 011


Fax: 950 861 241

E-mail: spisovna.mb@sck.izscr.cz

Ev. č. MB - 1066 - 2/2016/PD

Mladá Boleslav 6. 12. 2016

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 00 Praha



Počet listů: 1
Příloha: 1/PD

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nrap. Ladislav Procházka, tel.: 950 861 224, e-mail: ladislav.prochazka@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou/k. ú. 600831
Bakov nad Jizerou

Název stavby : Spojené řízení územní + stavební - Bakov nad Jizerou,
ČOV - rekonstrukce vč. odlehčení

Stavebník : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova
1151, 293 01 Mladá Boleslav

Předložená dokumentace : Ke společnému řízení

Zpracovatel PBŘ : Ing. Tomáš Kocourek – ČKAIT-0000360, 6/2016

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 10. 11. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:


1. Na hydranty, na který se odvolává dané požárně bezpečnostní řešení stavby, bude při kolaudaci předložena platná revize, dle přílohy C, ČSN 73 0873:2003. V jiném případě si musí stavitel (investor) zajistit jiný zdroj požární vody dle ČSN 75 2411:2004.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel územního odboru
rada

TELEFON 495 088 111
 FAX 495 088 612
 E-mail labe@pla.cz
 IČ 70890005
 DIČ CZ70890005
 Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
 č.ú. 103 914 702 / 0300
 IBAN CZ6103000000000103914702
 Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
 u Krajského soudu v HK

Sweco Hydroprojekt a.s.
 Táborská 31
 140 16 Praha 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
 PVZ/16/40535/Kv/0

VYŘIZUJE/LINKA
 Ing. Aleš Kovář / 673

HRADEC KRÁLOVÉ
 28.11.2016

Rekonstrukce ČOV Bakov nad Jizerou (VHB 432210) – stavební povolení a vypouštění odpadních vod

Dne 11.11.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení k výše uvedené akci a žádost o stanovisko k vypouštění odpadních vod. Podle předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. Ladislavem Sommerem - společnost Sweco Hydroprojekt a.s. (Praha, listopad 2016), číslo zakázky 11 6115 01 01, se jedná o rekonstrukci stávající ČOV Bakov nad Jizerou pro 4 949 EO, včetně realizace odlehčovací komory na nátoku na ČOV.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydal rozhodnutím Magistrát města Mladá Boleslav pod č.j. ŽP 231/2-19883/2012 ze dne 5.12.2012, na dobu 5 let, v tomto rozsahu:

Q	ø 10 l/s	max. 43 l/s	30 000 m³/měsíc	300 000 m³/rok
	„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok	
BSK ₅	20	50	2,0	
CHSK _{Cr}	80	170	17,0	
NL	25	60	3,7	
N-NH ₄	10*	30**	1,5	
P _{celk.}	3*	8	1,0	

Koncepce rekonstrukce a modernizace spočívá zejména ve vybudování nové odlehčovací komory tak, aby přítok odpadních vod byl zredukován na max. 211,7 l/s, a aby odlehčené odpadní vody byly předčištěny na hrubých česlích. Před čerpací stanicí bude vybudován lapák štěrku. Stávající šneková čerpací stanice bude nahrazena dvojicí ponorných čerpadel. Bude vybudován nový objekt mechanického předčištění a nový rozdělovací objekt.

Aktivační proces bude i nadále realizován jako dvoulinkový s tím, že stávající aerobní proces bude rozdělen na systém nitrifikace a denitrifikace s předřazeným anaerobním selektorem. Aktivační nádrže budou rozšířeny, nově vnitřně uspořádány a budou kompletně nově vystrojeny. Nově bude řešena technologie uskladnění a dávkování chemického srážedla. Stávající měrný objekt bude přemístěn a vybudován na odtoku z ČOV. Přebytný kal bude přečerpáván do nádrže aerobní stabilizace a gravitačně zahušťován. Rekonstrukce bude probíhat ve stávajícím areálu ČOV, který je situován nad hladinou Q₁₀₀.

Množství vypouštěných odpadních vod z rekonstruované ČOV je navrženo na ø 11,4 l/s, max. 42,3 l/s, ø 982,2 m³/den, max. 1 279,1 m³/den při látkovém zatížení BSK₅ 296,9 kg/den (4 949 EO). Předpokládané parametry odpadní vody na odtoku z rekonstruované ČOV Bakov nad Jizerou do významného vodního toku Jizera (IDVT 10100009, ČHP 1-05-02-0720-0-00) v ř.km 47,850 jsou nově navrženy v tomto rozsahu:

Q	ø 11,4 l/s	max. 42,3 l/s	30 000 m³/měsíc	300 000 m³/rok
---	------------	---------------	-----------------	----------------

	„p“ mg/l	„m“ mg/l
BSK ₅	18	25
CHSK _{Cr}	70	120
NL	20	30
N-NH ₄	8*	15**
P _{celk}	2*	5

* aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C

Lokalita se nachází v CHOPAV Severočeská křída, ve vodním útvaru HSL_2040 - Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně a objekt ČOV na souřadnicích (S-JTSK) Y: 701003, X: 1005078, výustní objekt na souřadnicích Y: 701157, X: 1005169.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí a správce toku**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizaci nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Rekonstruovaná ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu s provozním řádem.
- Nepropustnost nově vybudovaných nádrží a potrubí bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby.
- Likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
- Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Bakov nad Jizerou do významného vodního toku Jizera (IDVT 10100009, ČHP 1-05-02-0720-0-00) v ř.km 47,850 bude nejvýše v tomto rozsahu:

Q	ø 11,4 l/s	max. 42,3 l/s	30 000 m ³ /měsíc	300 000 m ³ /rok
	„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok	způsob rozboru
BSK ₅	18	25	2,0	ČSN EN 1899-1,2
CHSK _{Cr}	70	120	17,0	ČSN ISO 6060
NL	20	30	3,7	ČSN EN 872
N-NH ₄	8*	15**	2,4	ČSN ISO 5664
P _{celk.}	2*	5	0,6	ČSN EN ISO 6878

* aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C

V povolení, s **platností nejdéle na 5 let**, je třeba stanovit alespoň tyto podmínky:

- Na odtoku ČOV trvale a průběžně měřit množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
- Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností minimálně 1 x za měsíc na odtoku z ČOV odebírat vzorek typu „B“ a zajistit jejich rozboru oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle uvedených technických norem nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat N-NO₃ dle ČSN ISO 7890-3 a RAS dle ČSN 75 7347. Pro posouzení účinnosti čištění stejným způsobem sledovat také jakost odpadní vody na přítoku do ČOV s četností alespoň 4 x ročně.


- Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
- Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
- Každoročně do 31. ledna zasílat vodoprávnímu úřadu (MM Mladá Boleslav) a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypuštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. **Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).**

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Výkres „C.2 – koordinační situace“ si ponecháváme pro potřebu naší evidence.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha:
PD

Na vědomí:
PL – Z1 Jablonec nad Nisou

3574

HDP 100		
26-09-2016		
		Priloh:
		Zařazeno:

Váš dopis č. _____

Ze dne _____

Naše čj. _____

967/2016

Datum _____

21.9.2016

Vyřizuje _____

Ing. Martina Hindráková
Regionální správa majetku Hradec Králové | útvar
T 972341453

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Sommer
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

E hindrakova@rsm.cd.cz

Věc: Stanovisko pro zajištění územního rozhodnutí a stavební povolení

Stavba: Bakov nad Jizerou, ČOV – rekonstrukce vč. odlehčení

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Hradec Králové souhlasí s projektovou dokumentací stavby pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení vypracovanou f. SWECO Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

 Regionální správa majetku
Hradec Králové
Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové

Václav Fikr
ředitel Regionální správy majetku Hradec Králové



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA
sekce stavební - územní odbor Praha

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
14016 Praha 416

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
141/2016/649 / 25. srpna 2016

NAŠE ZNAČKA
MP-SOP1773/16-2/Lj
DUČR-54092/16-Lj

VYŘIZUJE / TELEFON
Lachová Jaroslava Ing. /
+420 972 241 843 (linka 210)

V PRAZE DNE
1. září 2016

Závazné stanovisko

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

vydává

podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 25. srpna 2016 žadatelem Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31/1, 14016 Praha 4, IČ:26475081,

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y

Bakov nad Jizerou

"ČOV - rekonstrukce vč. odlehčení"

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Mladá Boleslav - Turnov v žkm 82,830 v minimální vzdálenosti cca 35 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 1270/46 v k.ú. Bakov nad Jizerou.

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Tento souhlas:

- Je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- **Nenahrazuje** souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je SŽDC, s.o..

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **88807234-7869-160908121208**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 397911620 byla systémem přenesena dne 05.09.2016 v 09:13:10. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.09.2016 v 12:12:20. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **05.09.2016 10:13:22**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 20**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesilající datová schránka:

Název: Drážní úřad

Adresa: Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ

ID datové schránky: 5mjaatd

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.09.2016 v 12:12:33. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.09.2016 11:25:58. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1C 36 9F**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Miroslav Hron, Ředitel územního odboru Praha, Drážní úřad, 8672, Drážní úřad [IČ 61379425]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.09.2016 v 12:12:33. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.09.2016 13:14:41**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1E**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Městská část Praha 4**

Pracoviště: **IC Náměstí Hrdinů**

V Praze dne **08.09.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Marcela Krejzová

Otisk úředního razítka:



88807234-7869-160908121208

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

čj.: 16913/2016-SŽDC-OR HKR-ÚT

Vyřizuje: Ing. Kuna

Telefon: 972 342 098, 601 394 950

E-mail: kuna@szdc.cz

Datum: 05. 10. 2016

K čj.: 141/2016/650

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31

140 16 Praha 4

3483

ADP 100	
- 7 - 10 - 2016	
Priloh:	
Zařazeno:	

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a PD stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR HKR“) toto

Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro akci:

Název akce: Bakov nad Jizerou, ČOV - rekonstrukce vč. odlehčení

Místo stavby: k.ú. Bakov nad Jizerou, p.p.č. 1270/46, 1270/26 a další

Trať: Praha – Turnov

TÚDÚ: 090134 Bakov nad Jizerou – Zálučí, žkm 82,830 – 82,850 vpravo

Žadatel: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Podle předložené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení se jedná o rekonstrukci stávající ČOV ve stávajícím areálu ve vzdálenosti min. 33 m od osy traťové koleje zcela mimo pozemky, ke kterým má SŽDC právo hospodařit.

V území dotčeném stavbou se nenachází podzemní vedení ve správě OR HKR ani ČD Telematika.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely územního a stavebního řízení.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu odpovědného **zástupce OR HKR - vedoucího TO Mladá Boleslav-Debrž, p. Svačina, tel. 607 544 989**. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem veřejnosti nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění).
2. Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
3. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
4. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění šterkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy

- do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
5. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
 6. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Jako účastník územního a stavebního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.


Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

Přílohy:

- PD


Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(14)

HDP 100	
13 -09- 2016	
Příloh:	
Zařazeno:	

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 16 Praha
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

8.9.2016

NAŠE ZNAČKA

1089215111

VYŘIZUJE / LINKA

Rylich/311 115 507

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Mladá Boleslav/9.8.2016

Bakov n.Jizerou-rekonstrukce ČOV včetně odlehčení na p.č. 1270/46, 1611, 974/27, 1525, 1522, 974/26, 1521, 974/29, 1270/26, 899/5 v k.ú.Bakov n.Jizerou.


Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s vydáním stavebního povolení. Na výše uvedených pozemcích se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák.č.458/2000 Sb.v platném znění §46 ochranná pásma. Součástí projektové dokumentace musí být vyjádření k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Podklady je možno získat na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>.

Před započatí stavebních prací požádat o souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení a objednat vytyčení. Stavbou dodržet podmínky uvedené ve vyjádření k existenci sítí a v souhlasu s umístěním stavby – povolením činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem



Václav Rylich
Technik správy energetického
majetku VN, NN region Střed
ČEZ Distribuce, a. s.

Souhlas vlastníka pozemků se stavbou

pro účely vydání stavebního povolení na akci

Bakov nad Jizerou, ČOV - rekonstrukce vč. odlehčení

Rovněž se vstupem na pozemky a s dočasným záborem pozemků p. č. 899/1 a 897 v k.ú. Bakov nad Jizerou za účelem **rekonstrukce ČOV** viz situace. Na dotčených pozemcích vyměňujeme vrata do areálu ČOV a opravujeme betonovou plochu.

Termín vstupu na pozemky za účelem výše uvedené činnosti Vám bude zástupcem zhotovitelem předem včas oznámen.

Případné podmínky vstupu a souhlasu se stavbou: Město Bakov nad Jizerou nemá ke stavbě žádných připomínek.

Souhlas je vyhotoven ve 2 výtiscích včetně situací. Jeden výtisk včetně situace pro vlastníka pozemku a 1x prosím vrátit podepsané s případnými poznámkami, včetně podepsané situace, zpět na adresu: Sweco Hydroprojekt a.s. Tábořská 31, 148 00 Praha 4 k rukám Ing. Jiřího Bouška.


Vlastník pozemků p. č. 899/1 a 897 v k. ú. Bakov nad Jizerou:



Město Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
29401 Bakov nad Jizerou

Datum:

Zpracoval: Ing. Jiří Boušek, tel.: 724 057 612, nebo 261 102 375,
e-mail: jiiri.bousekjr@sweco.cz, na základě plné moci od VaK MB a.s.



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NAVRHOVANÉ A REKON
- HRANICE STAVENIŠTĚ /
- DOČASNÝ ZABOR
- OCHRANNÉ PÁSMO ČÍS
- ČÍSLO POZEMKŮ
- VJEZD NA STAVENIŠTĚ
- HRANICE POZEMKŮ


SOUHLAS S VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU

Souhlasíme s obsahem veřejnoprávní smlouvy na stavbu:

„Bakov nad Jizerou, ČOV – rekonstrukce včetně odlehčení“.

V Hradci Králové dne 22.2.2017

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(14)



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

