

# Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr dodavatele podlimitní sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

### 1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

### 2. Název veřejné zakázky:

Bezno Mělnická, oprava vodovodu

### 3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
Se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 46356983  
DIČ: CZ46356983  
Zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva  
Kontaktní osoby: Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek  
Ing. Petr Doškář, pracovník odd.VRI  
e-mail: [tzitny@vakmb.cz](mailto:tzitny@vakmb.cz), [pdoskar@vakm.cz](mailto:pdoskar@vakm.cz)  
Telefon: 326 376 142, 326 376 241

### 4. Údaje o zadávací dokumentaci:

#### 4.1. **Závaznost požadavků zadavatele**

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, dodavatel může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a zejména parametry životnosti. Dodavatel ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

#### 4.2. **Součástí zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- Textová část zadávací dokumentace
- Projektová dokumentace, která obsahuje technickou zprávu, situaci zájmového území, kladečské schéma, seznam vodovodních přípojek, výpis trub a tvarovek
- Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- Technické podmínky vodohospodářských staveb verze 1. 9., jejichž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
- Krycí list nabídky
- Cenový list nabídky

#### 4.3. **Poskytování zadávací dokumentace**

Zadavatel poskytuje dodavatelům celou zadávací dokumentaci v el. podobě, na svém profilu zadavatele.

#### 4.4. **Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty**

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám e-mailem. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel dodavatelům e-mailem.

Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky. Dodavatel není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s položkami soupisu prací, dodávek a služeb a výkazem výměr (např. měnit název položek, měnit jednotky či jejich množství, vypustit položku nebo ji nahradit položkou jinou).

## **5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. Dodavatel není oprávněn při realizaci díla bez písemného souhlasu zadavatele měnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce. Zadavatel stanovuje, že v závorce uvedené práce nesmí dodavatel svěřit poddodavateli a musí je realizovat prostřednictvím vlastních kapacit a svých zaměstnanců: (pokládka a montáž vodovodního potrubí, vodovodních přípojek a montáže na armaturních uzlech).

## **6. Charakteristika veřejné zakázky**

### **6.1. Místo plnění veřejné zakázky**

Místem plnění veřejné zakázky je ulice Mělnická a obci Bezno

### **6.2. Doba plnění veřejné zakázky**

6.2.1. Zahájení stavby: viz nabídka dodavatele, zahájení prací bude možné od 15.3.2019

6.2.2. Nejzazší ukončení stavby: 15.5.2019

6.2.3. Průběžná lhůta výstavby ve dnech: viz nabídka dodavatele

6.2.4. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v zadávacích či technických podmínkách.

### **6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky**

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky:

- SO 01 oprava vodovodu - úsek A
- SO 02 oprava vodovodu - úsek B
- SO 03 oprava vodovodu - úsek C
- SO 04 oprava vodovodu - úsek D
- SO 05 oprava vodovodu - úsek E
- 

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

Jedná se o opravu stávajících poruchových vodovodních řadů (LT DN 80,70) v ulici Mělnická v Bezně jejich výměnou. Pro obnovu vodovodu bude použita bezvýkopová technologie pokládky Brestlining. Dodavatel použije litinové trouby s LT DN 100, C 100 s cementovou vystýlkou a vnější ochrannou vrstvou z cementové malty (OCM, nebo CMU). Celková délka opravy vodovodu bude 755 m. Zakázka bude realizována před zahájením rekonstrukce komunikace 1. třídy. Součástí zakázky je i přepojení 35 ks vodovodních přípojek. Dodavatel si na základě zaslaných podkladů vytvoří svůj vlastní výkaz výměr, který bude předložen do soutěže.

6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také:

- počet a místa hloubení montážních jam pro provádění pokládky potrubí si určí dodavatel dle potřeby pokládky
- uchazeč bude ve své nabídce uvažovat se zřízením provizorního zásobování, v místech kde provádění bezvýkopové metody odstaví odběratele od vody více než na jeden den.
- v montážních jamách (ve vozovce ŘSD) budou po dokončení pokládky a zásypech provedeny statické zatěžovací zkoušky
- v místě vhodných geologických podmínek připouští objednatel metodu pokládky horizontálně řízeným vrtáním HDD v souběhu se stávající trasou vodovodu. Před

prováděním této metody, projedná dodavatel podmínky a způsob provádění s objednatelem

- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u armatur (šoupata se zemními soupřavami a poklopy, domovní šoupátka se zemními soupřavami, poklopy a navrtacími pasy, hydranty vč. drenáže a pokopy), které jsou v soupisu prací a dodávek označeny žlutým zvýrazněním, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad objednatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dopravu a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže, materiál na provizoria apod.

## **7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

### **7.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:**

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

### **7.2. Prokázání splnění kvalifikace:**

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením prosté kopie příslušných dokladů.

## **8. Požadavky na způsob zpracování nabídky**

### **8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:**

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- b) Nabídka (krycí list nabídky a prohlášení o počtu stran nabídky) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem dodavatele k zastupování dodavatele, v tom případě přiloží dodavatel v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Dodavatel je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. Dále žádá zadavatel dodavatele o předání nosiče CD, na kterém bude uložen návrh smlouvy o dílo a nabídkový položkový rozpočet.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
- e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení dodavatele o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
- f) Dodavatel do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky a Cenový list nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
- g) Dodavatel do nabídky přiloží nabídkový rozpočet stavby, který bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení stavby v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
- i) Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem:  
„**Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT – Mělnická, oprava vodovodu**“  
Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou dodavatele a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.
- j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

## 8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Dodavatel předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí list nabídky
2. Cenový list nabídky
3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
4. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
5. Položkový nabídkový rozpočet.
6. Čestné prohlášení o počtu stran.

## 9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

### 9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.2.2019 v 13:00 hod.

### 9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Místem pro podání nabídek je sekretariát akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 14.00 hod.
- b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
- c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
- d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevřené.
- e) Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne podání zadavateli.

### 9.3. Otevírání obálek s nabídkami:

- a) Obálky s nabídkami dodavatelů budou otevírány 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek, místem otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží.
- b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit členové komise pro otevírání obálek s nabídkami a jeden zástupce každého dodavatele.

## 10. Hodnocení nabídek

- a) Nabídky bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny bez DPH.

## 11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Dodatečně upravit zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele
- c) Uveřejnit rozhodnutí o vyloučení dodavatele pouze na profilu zadavatele
- d) Nevracet uchazečům podané nabídky

Za zadavatele:



Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

1000/004 KANALACE  
MILADA BOLLEW, a.s.  
Čechova 1151  
100 12 Praha 2