

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 17. října 2018

Ing. Jiří Matáček
Na Radouči 1313
293 01 Mladá Boleslav

Sp. zn.: S-KHSSC 55536/2018
Č. j.: KHSSC 55536/2018

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Datum: 23. října 2018

Kováň – propojení výtlaku Bezvel - závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983, na základě plné moci zastoupeného panem Ing. Jiřím Matáčkem, narozeným 6. března 1960, trvalé bydliště Na Radouči 1313, 293 01 Mladá Boleslav, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Kováň, propojení výtlaku Bezvel“ v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Kováň, propojení výtlaku Bezvel“

s e s o u h l a s í

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebraného z nové části vodovodu. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona.

Odůvodnění:


Dne 18. října 2018 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Kováň, propojení výtlaku Bezvel“ na pozemcích parc. č. 771/12, 848, 771/13, 834, st. 146 k.ú. Kováň. Dokumentaci vypracoval v srpnu 2018 pan Ing. Jiří Mařák, ČKAIT 0001025, číslo zakázky neuvedeno, paré č. 4. Projektová dokumentace posuzována z hlediska budoucí vhodné jakosti dodávané pitné vody.

Dokumentace řeší vybudování propojení mezi stávající čerpací u zdroje na pozemku parc. č. 771/12 a výtlakem za ČS Skalsko. Použito bude potrubí LT DN 150 Duktus Class 64 o délce 58,46 m. Pod korytem Strenického potoka bude provedena shybka. V trase bude osazena sestava podzemního hydrantu pro odkalení a sestava pro odvědušnění. Provedeno bude napojení na stávající potrubí do ČS Skalsko.

Při dodržení zásad výstavby a uvedených údajů v projektové dokumentaci se předpokládá splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou a odpovídající jakost pitné vody.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů


Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav



Příloha: PD

Rozdělovník
Adresát – osobně
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.