

Váš dopis zn.: ODZA-02-2017-1329
Ze dne: 15. prosince 2017

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

Sp. zn.: S-KHSSC 70746/2017
Č. j.: KHSSC 70746/2017

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Datum: 16. ledna 2018

Kosmonosy – výstavba kanalizace ulice Debřská - závazné stanovisko pro územní a stavební řízení

Na základě žádosti investora Města Kosmonosy, IČO 00508870 plnomocně zastoupeného společností ŠINDLAR s.r.o., IČO 26003236, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Výstavba kanalizace Kosmonosy západ – ulice Debřská“ v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5, 30 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Výstavba kanalizace Kosmonosy západ – ulice Debřská“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřisežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z nové části vodovodu. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 zákona.

Odůvodnění:

Dne 19. prosince 2017 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Výstavba kanalizace Kosmonosy západ – ulice Debřská“ na pozemcích parc. č. 1825/76, 1825/151, 1825/152, 1825/81, 1576/94, 1825/9, 1576/5, 1576/29, 1577/2, 1577/6, 1575/159, 1574/3, 1574/2, 1573/2, 1573/1 k.ú. Kosmonosy a 372, 228/1, 228/4, 250/6, 282/10 k.ú. Bradlec. Dokumentaci vypracoval v říjnu 2017 pan Ing. Tomáš Konečný, č. zakázky 20160238.

Posouzení z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podléhá jen nové prodloužení veřejného vodovodu. V rámci stavby bude provedena výstavba vodovodního řadu C.a. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad ocel DN 600 u zahrádkářské osady a zaústěn do stávajícího potrubí LT200 v městské části Debř. Celková délka navrženého řadu C.a je 678,76 m. Potrubí vodovodu bude provedeno z tvárné litiny s cementovou výstelkou třídy class 100, DN 200. V rámci SO 04 bude na řadu C.a provedena distriktní šachta v blízkosti ČS3. V distriktní šachtě bude osazen průtokoměr. Okolí poklopu šachty bude zpevněno zámkovou dlažbou, která bude navazovat na zpevněný areál čerpací stanice odpadních vod.

Nové kanalizační gravitační potrubí bude vedeno od úrovně domu čp. 444 k ČS OV u komunikace na úrovni posledního pozemku zahrádkářské kolonie na pozemku parc. č. 1575/94 odtud bude voda tlakově vedena zpět okolo zahrádkářské kolonie až do místa napojení v komunikaci před domem čp. 962.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona a § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Podmínky tohoto stanoviska jsou určeny pro stupeň stavebního povolení.

Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav

Rozdělovník
Adresát – datovou schránkou
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.