

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **Bakov nad Jizerou, ulice Boženy Němcové, oprava vodovodu**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **574564/18**.

Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (dále jen CETIN) provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Před započítím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Dále je nutné provést oznámení zahájení zemních prací pracovníkovi Správy a ochrany sítí Praha východ (p. Stránský, mob. 606 656 613).

Kabely a zařízení SEK CETIN musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

V případě nechráněných kabelů (např. v místě vjezdu na pozemek, základů oplocení, parkovacích míst apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových nebo plastových dělených chrániček s přesahem 0,5 m na každou stranu.

Trasy inženýrských sítí uložte mimo SEK společnosti CETIN tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy.

Na trasách SEK společnosti CETIN, nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveníště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Před záhozem pozvěte pracovníka Správy a ochrany sítí Praha východ (p. Stránský, mob. 606 656 613), ke kontrole. Pracovník Správy a ochrany sítí Praha východ potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Mladé Boleslavi 5.6.2018

Luděk Stránský
Správa a ochrana sítě Praha východ