

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Váš dopis zn. ---/2019
Ze dne 21. 05. 2019
Naše zn. 18252/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Ivan Kuna
Telefon +420 972 342 098
Mobil +420 601 394 950
E-mail Kuna@szdc.cz

Datum 23. května 2019

ING. PETR ČEPICKÝ-V&K ENGINEERING
Vejrichova 272
511 01 Turnov
Petr.cepicky@gmail.com

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k ohlášení stavby

Na základě předložené žádosti a PD stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“) toto

Souhrnné stanovisko k ohlášení stavby pro akci:

Název akce: Bakov nad Jizerou, ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu, ulice Boleslavská - II. etapa

Místo stavby: k.ú. Bakov nad Jizerou, p.p.č. 1234/2, 1234/3, 1234/4

Trať: Odb. Skály – Turnov, žkm 83,428 (P2704), vpravo
TÚDÚ: 090134 Bakov nad Jizerou – Zálučí

Žadatel: ING. PETR ČEPICKÝ-V&K ENGINEERING, Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Podle předložené dokumentace k ohlášení stavby se v ochranném pásmu dráhy jedná o obnovu vodovodního řádu „A“-TLT DN 150 v ulici Boleslavská v Bakově nad Jizerou v min. vzdálenosti 13,6 m vpravo od osy koleje, zcela mimo pozemky, ke kterým má SŽDC právo hospodařit.

V území dotčeném stavbou se nenachází podzemní vedení ve správě SŽDC s.o. ani ČD Telematika.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely ohlášení stavby.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez vědomí a souhlasu **vedoucího TO Mladá Boleslav Debř p. Brože, tel. 723 279 164**. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem veřejnosti nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění).
2. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedeného odpovědného zástupce OŘ HKR týkající se bezpečnosti železniční dopravy, žel. zařízení a sítí.
3. Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.

4. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
5. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění šterkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
6. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
7. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Jako účastník řízení k ohlášení stavby trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek rozhodnutí ohlášení stavby jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí k ohlášení stavby, je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(17)

Přílohy:
Příloha 1 – situace, řez



Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(17)

Overěno č.j. 18252/2019-SDC-012412-NI
Dne: 23.05.2019 Ověřil: *[Signature]*



POZEMKY:
1234/2 DOTČENÉ STAVBOU

		ING. PETR ČEPIČKÝ V&K ENGINEERING PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB		Veřejná 272, 511 01 Turnov tel: 606 465 721 petr.cepicky@gmail.com	
Zpracovatel: ING. PETR ČEPIČKÝ Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLÁDA BOLESLAV A.S. ČECHOVA 1151, 293 22 MLÁDA BOLESLAV		Stupně dokumentace: DPS Měřítko: 1:1 000		Datum: 02/2019 Zák. číslo: 1838 Paré č.: 1:1 000	
Název akce: BAKOV NAD JIZEROU, ULICE JIZERNÍ, BOŽENÝ NĚMCOVÉ, OPRAVA VODOVODU ULICE BOLESLAVSKÁ - II. ETAPA		Příloha: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Příl. číslo: C.2	

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO
ROZSAH PLATNOSTI SOND


Bakov nad Jizerou
silnice III/2767
1234/2
bez sond
1270/1

OSA JEDNOKOLNÉ TRATĚ

ARMATURNÍ VODOVODNÍ ŠACHTA A55

ŘEZ KOLMÝ NA OSU KRAJNÍ KOLEJE V MÍSTĚ NEJVĚTŠÍHO PŘÍBLÍŽENÍ VODOVODU


MĚŘÍTKO:
1:100/1:100



Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(17)

Ověřeno č. j. 16252/2019 - SŽDC - OŘ HKD - XT
Dne: 23.05.2019 Ověřil: *Ilum*

VŘSKOVÝ SYSTÉM ČS JNS/Bolt p.v.

 ING. PETR ČEPIČKÝ VAK ENGINEERING PROJEKTOVÁ PRÁCE A VEDENÍ VODNOSPODPOSKÝCH STAVEB		Veřejná 272, 511 01 Turnov tel: 606 465 721 petr.cepiccky@gmail.com	
Zodpovědný projektant:		ING. PETR ČEPIČKÝ	
Vypracoval:	ING. PETR ČEPIČKÝ	Datum: 02/2019	
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV a.s.	Stupeň dokumentace: DPS	Zak. číslo: 1838	Měřítko: 1:100/1:100
Název sítě:	BAKOV NAD JIZEROU, ULICE JIZERNÍ, BOŽENY NĚMCOVÉ, OPRAVA VODOVODU ULICE BOLESLAVSKÁ - II. ETAPA		
Příloha:		Příl. číslo:	
ŘEZ KOLMÝ NA OSU KOLEJE ŽEL. TRATĚ		D.1-8	