

## KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 5. srpna 2019

Sp. zn.: S-KHSSC 17814/2019  
Č. j.: KHSSC 17814/2019

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.  
Tel.: 326 929 045  
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Ing. Petr Čepický  
V&K ENGINEERING  
Vejrachova 272  
511 01 Turnov

Datum: 29. dubna 2019

### **Bakov nad Jizerou – ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu ul. Boleslavská – II. etapa - závazné stanovisko pro stavební řízení**

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČO 46356983 na základě plné moci zastoupeného panem Ing. Petrem Čepickým - V&K ENGINEERING, IČO 49297945, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu ul. Boleslavská – II. etapa“ v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

#### **z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu ul. Boleslavská – II. etapa“

#### **s e s o u h l a s í**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebraného z nově položeného vodovodního řádu. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona.

### Odůvodnění:


Dne 8. dubna 2019 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu ul. Boleslavská – II. etapa“. Dokumentaci vypracoval v únoru 2019 pan Ing. Petr Čepický, č. zakázky 1838, č. paré neuvedeno. Projektová dokumentace posuzována z hlediska budoucí vhodné jakosti dodávané pitné vody.

Obnovovaný řad „A“-TLT DN150-187,5m (na pozemcích č. 1234/2, 1234/3, 1234/4 k.ú. Bakov nad Jizerou) je napojen v šachtě A14 (křižovatka ulic Boleslavská x 5.května) na plánovanou obnovu vodovodního řádu LT 150 v (silnice III/2767. Obnova řádu „A“ je vedena v přímém směru, v trase současného vodovodu, směrem k železničnímu přejezdu. Zde je ve st. km 0,187.5 v šachtě A55 vlastní obnova řádu „A“ ukončena a řad „A“ je propojen se stávajícími řady LT 100 a LT 100. V lokálně nejnižším místě trasy je ve staničení km 0,121.0 vysazen podzemní hydrant DN80, pro potřeby provozního odkalování. Součástí obnovy uvedeného řádu „A“ je i obnova 19 ks napojených vodovodních přípojek PE d32. Obnovovaná délka přípojky je odvislá od současného typu materiálu jednotlivé přípojky. V případě nevyhovujícího materiálu přípojky (olovo, ocel) si výměnu nevyhovující vodovodní přípojky (od napojení až k vodoměru) řeší majitel nemovitosti.

Při dodržení zásad výstavby a uvedených údajů v projektové dokumentaci se předpokládá splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou a odpovídající jakost pitné vody.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

  
Bc. Eva Jouklová  
ved. odd. hygieny obecné a komunální  
pro okres Mladá Boleslav



Rozdělovník  
Adresát – poštou  
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.