

Ing. Petr Čepický
Vejrichova 272
511 01 Turnov

Vás dopis značky/ze dne

Nашe značka
3726/19/KSUS/MHT/Bar

Vyřizuje/telefon
Bartoničková/736 623 733

Praha
18.6.2019

Věc: Vyjádření – „Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu, ulice Boleslavská – II. ETAPA“

K předložené situaci Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s výše uvedenou stavbou, kterou bude dotčen silniční pozemek p.č. 1234/2 v k.ú. Bakov nad Jizerou, silnice III/2767, za těchto podmínek:

1. Obnova vodovodního řadu bude provedena v původní trase ve vozovce, otevřeným výkopem, v hloubce krytí 1,2m pod niveletou vozovky.
2. Obnova vodovodu bude provedena včetně přípojek.
3. Křížení silnice vodovodní přípojkou pro čp. 870 požadujeme provést protlakem v hloubce krytí 1,2m pod niveletou vozovky s uložením do chráničky.
4. Obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedena homogenizací 1/2 šíře vozovky dotčeného úseku dle přiloženého obrazového vzoru dále dle rozsahu a požadavku správce komunikace.
5. Stavbou kanalizace nebudou dotčeny naše zařízení jako jsou mostky, propustky, opěrné zdi atd.
6. **Veškeré vodovodní přípojky požadujeme provést (na hranici „silničního pozemku“) současně při pokládce hlavních řadů.** (V případě provedení homogenizace 1/2 šíře vozovky nebude dodatečné provádění vodovodních přípojek povoleno v době pěti let od předání komunikací zpět správci).
7. Před položením podkladové vrstvy (ACL) budou provedeny statické zkoušky zhutnění konstrukčních vrstev vozovky (ČSN 721006 příloha A), které musí prokázat minimální únosnost 80 MPa a modul přetvárnosti do 2,5. Protokoly budou předány správci silnice před položením podkladové vrstvy (ACL) a krytu vozovky (ACO). Zkoušky zhutnění **provede nezávislá odborná firma.**
8. Vodovodní šoupata a další zařízení ve vozovce budou srovnány do nivelety vozovky.
9. Před zahájením stavebních prací požadujeme předložit DIO k odsouhlasení.

10. Materiál z výkopu nebude ukládán na vozovku.
11. Případné jiné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
12. Povolení k umístění IS do silničního pozemku podle § 25, odst. 6 písm. d/ zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Vám vydá odbor dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav.
13. **Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. Uzavřená „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ bude doložena jako doklad k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby.**
14. Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem výstavby a ŽP, oddělení speciálních činností MěÚ Mnichovo Hradiště z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst. 6, písm. c 3 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem „ Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“ které si vyžádá investor, případně zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje před zahájením stavebních prací.
15. Po vydání rozhodnutí odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.
16. V období od 1.11. do 31.3. následujícího roku nebudou stavební práce prováděny z důvodu zimní údržby silnic.
17. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (70)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

Příloha : obrazový vzor – výkop ve vozovce
podklad pro výpočet úhrady

Obnova konstrukce povrchu vozovky při ukládání inženýrských sítí

povrch vozovky v kobercové úpravě



- 1) Všechny materiály budou hutněny ve vrstvách **max. 30cm**
- 2) Při uložení inženýrských sítí do vozovky bude povrch vozovky vyfrézován, strojně položen a zhutněn v 1/2 vozovky.
- 3) Plochy (starý, nový koberec) budou ošetřeny spojovacím nátěrem.
- 4) Příčný, podélný spoj (řez) bude ošetřen vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí) nebo samolepícím páskem.