

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:1967/07  
Ze dne: 24. září 2019

Sp. zn.: S-KHSSC 50708/2019  
Č. j.: KHSSC 50708/2019

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.  
Tel.: 326 929 045  
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Ing. Petr Čepický  
V&K ENGINEERING  
Vejrichova 272  
511 01 Turnov

Datum: 4. října 2019

**Luštěnice – Školní, obnova vodovodu a kanalizace - závazné stanovisko k oznámení udržovacích prací**

Na základě žádosti stavebníka společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983, na základě plné moci zastoupeného panem Ing. Petrem Čepickým - V&K ENGINEERING, IČO 49297945, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, oznámení o provedení udržovacích prací „Luštěnice, Školní, oprava vodovodu a kanalizace“ v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

**z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

S provedením udržovacích prací „Luštěnice, Školní, oprava vodovodu a kanalizace“

**s e s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Po provedení udržovacích prací bude příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví doloženo místopřísěžné prohlášení od dodavatele (stavitele) stavby, že pro výstavbu nových částí veřejného vodovodu použil pouze materiály splňující požadavky ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.



2. Po ukončení udržovacích prací budou příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví doloženy vyhovující protokoly o provedené zkoušce vzorku vody odebírané z vodovodního řadu A a z ukončení nové části vodovodního řadu A-6; stanovení musí být provedena minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, odběry i rozborů musí být zajištěny odpovídající osobou ve smyslu požadavků § 4 odst. 1 zákona.

### Odůvodnění:

Dne 27. září 2019 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k udržovacím pracím na akci „Luštěnice, Školní, oprava vodovodu a kanalizace“. Projektovou dokumentaci k provedení stavby vypracoval v květnu 2019 pan Ing. Petr Čepický, č. autorizace 0601197, č. zakázky 1967, č. paré neuvedeno. Žádost posuzována z hlediska budoucí vyhovující jakosti dodávané pitné vody, po splnění výše uvedených podmínek se předpokládá splnění hygienických požadavků na pitnou vodu.


Dokumentace řeší výměnu stávajících řadů vodovodů a kanalizačních stok v obci Luštěnice na pozemcích parc. č. 738/3, 62/17, 63/15, 738/4, 63/12, 734/1, 733/4, 500/18, 733/5, 462/14, 462/79, 500/16, 750/3 k.ú. Luštěnice. Úsek vyměňovaných řadů začíná v místě souběhu ulic Školní a ulice Brodská, kde je armaturní křížení a dojde k výměně řadu A-2 a A-1 v délce 3 m, které jsou napojeny na rovněž vyměňovaný řad A v délce výměny 343,3 m. Dále bude na řad A napojen vyměňovaný úsek řadu A-3 v délce 11,5 m do ulice Dlouhá, úsek řadu A-4 v délce 7,2 vedoucí na pozemek 63/12, úsek řadu A-5 v délce 2 m vedoucí na hranici pozemku 500/16, úsek řadu A-6 v délce 17 m vedoucí do ulice Tyršova, úsek řadu A-7 v délce 5,9 m vedoucí na pozemek 462/79. Řad A bude ukončen v pozemku parc. č. 733/5 na úrovni hranic pozemků parc.č. 462/80 a 462/79 k.ú. Luštěnice. K výměně řadů bude použito potrubí TLT DN 80 až 200.

Kanalizační stoka bude překládána v souběhu s vodovodními řady, ovšem v menším rozsahu.

Při dodržení zásad výstavby a uvedených údajů v projektové dokumentaci a splnění daných podmínek se předpokládá splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou a odpovídající jakost pitné vody.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

  
Bc. Eva Jouklová  
ved. odd. hygieny obecné a komunální  
pro okres Mladá Boleslav



Rozdělovník  
Adresát – poštou  
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.